

Sekce - D_2.NP		
D2.01	Pokoj	12,60
D2.02	WC	4,84
D2.03	Pokoj	12,60
D2.04	WC	4,84
D2.05	Pokoj	13,33
D2.06	WC	4,84
D2.07	Pokoj	12,60
D2.08	WC	4,84
D2.09	Pokoj	12,60
D2.10	WC	4,84
D2.11	Pokoj	16,18
D2.12	WC	4,84
D2.13	Pokoj	17,63
D2.14	WC	4,84
D2.15	Schodišťový prostor	13,75
D2.16	Chodba	42,18
D2.17	Technická místnost	3,65
		191,00 m2

Legenda ÚT



Pátevní rozvod ÚT z ocelového potrubí s tepelnou izolací. Potrubí kotveno ke stropu není-li na výkrese vyznačeno jinak. Potrubí bude vybaveno osovým vedením a osovými kompenzátory teplotní dilatace. Nekótované úseky jsou DN80.




Okruh vytápění objektu. Rozvod z měděného potrubí s tepelnou izolací veden při podlaze ve zdi. Délková teplotní dilatace u přímých úseků delších než 7 metrů bude kompenzována změnou trasy rozvodu, nebo použitím "U" kompenzátorů.



Ocelové deskové otopné těleso s profilovanou čelní plochou, integrovaným termostatickým ventilem s plynulým přednastavením a spodním připojením. Na rozvod otopné vody napojeno ze zdi pomocí rohového šroubení. Vybaveno termostatickou hlavicí pro veřejné budovy s možností uzamčení nastavené teploty.



Koupebné otopné těleso. Na rozvod otopné vody napojeno ze zdi pomocí rohového šroubení a rohového termostatického ventilu s plynulým přednastavením. Vybaveno termostatickou hlavicí pro veřejné budovy s možností uzamčení nastavené teploty.



vypracoval / zodpovedný projektant	Hlavní inženýr projektu	generální projektant	<div>Ing. Jan Myšíčka</div> <div>PROJEKTY - VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ, PLYN</div> <div>Malý Chrástík 771000, 102 00 Praha 8</div> <div>tel.: 204007322 e-mail: jmyšíčka@csny.cz</div> <div>mobíl: +420 732007000</div> <div>www.projektyvytapani.cz</div>			
Ing. Jan Myšíčka ml.	Ing. Ondřej Zástěra	Ing. Pavel Holcz				
Ing. Jan Myšíčka						
investor	Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku přísp. org., Mládežnická 1123, 38221 Nejdek					
název díla	Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ Mládežnická č. p. 1123, Nejdek					
Přístavba pavilonu "D" PŮDORYS 2.NP			IČO		DIČ	
			15 287 556		CZ-5408252091	
			stápi	datum	A4	mřítko
			DSP	13.09.12	2x	1 : 100
			číslo kópi	číslo		číslo přílohy
			ÚT		F.3.2.04	