ČÁST B–C; 3.NP



PŘÍSTAVBA PAVILONU "C"; 2.NP



CHÚC B –C1.33;C1.34 C2.35

OBJEM CHÚC 139 m3.
PRŮTOK VZDUCHU CELKEM 1390 m3/h
PRŮTOK DO 1.NP 990 m3/h
PRŮTOK DO 2.NP 400 m3/h
Ventilátor 230V, N=0,563 kW

CHÚC B–BC2.11;BC3.05,

OBJEM CHÚC 301,5 m3
PRŮTOK VZDUCHU CELKEM 3015 m3/h
PRŮTOK DO 2.NP 1800 m3/h
PRŮTOK DO 3.NP 1215 m3/h
Ventilátor 400 V, N=1,16 kW
ΔP=250 Pa

ŘEZ C–C



ČÁST B–C; 1.NP



ČÁST B–C; 2.NP



PŘÍSTAVBA PAVILONU "C"; 1.NP



ŘEZ B–B



Legenda:

- Oblouk
- Odbočka 1
- Přímá trouba
- Rozbočka 6
- Spiro–oblouk
- Spiro–oboustranná odbočka 2
- Spiro–přímá trouba
- Krycí mřížka čtyřhranná
- Malý axiální ventilátor
- Odsávací mřížka VPKR
- Požární klapka–čtyřhranná
- Požární klapka–kruhová
- Protidešťová žaluzie
- Pružná vložka čtyřhranná
- Radiální ventilátor pro čtyřhranné potrubí
- Radiální ventilátor pro čtyřhranné potrubí
- Regulační klapka pro čtyřhranné potrubí
- Talířový ventil plastový
- Ventilátor pro čtyřhranné potrubí
- Vířivá výustka kruhová
- Výustka malá
- Výustka velká

Změna č.	Popis změny	Datum	Podpis
6			
5			
4			
3			
2			
1	Doplnění požárních klapek podel požadavku HZS	25.4.2013	Brejcha

Zhotovitel:
b-clima s.r.o.
Videňská 619, 148 00 Praha 4 - Kunratice
Telefon: +420 242 498 165 - 6
Fax: +420 261 710 120
E-mail: b-clima@b-clima.cz
www.b-clima.cz

Razítko a podpis odpovědného projektanta:

Místo:	Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ, Mládežnická č.p.1123, Nejdek	Vedoucí projektant:	Ing.Heinz
Investor:	Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ"v Nejdku, příspěvková organizace, Mládežnická 1123, 36231 Nejdek	HIP:	Ing.Ondřej Zůstěra
Objednatel:	Projektová kancelář Ing.Pavel HEIZ, Vítězná 2010, 35601 Sokolov	Projektant	Ing.Vladimír Brejcha
Zakázka:	Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ	Datum:	12/2012
	Mládežnická č.p. 1123, Nejdek	Dokumentace:	DSP
		Číslo zakázky:	Z 12040
Objekt:	F.6 SO 05 Přístavba pavilonu "C"	Měřítko:	1: 100 ČPark:
Část:	F.6.3 Větrání a vzduchotechnika	Počet formátů A4:	15
Obsah:	PŮDORYS 1.NP a 2.NP, ŘEZ C-C	Revize:	00
		Číslo přílohy:	F.6.3.02