ČÁST AB 2.NP

PŘÍSTAVBA PAVILONU "A"; 2.NP



CHÚC A–AB2.13

OBJEM ČÁSTI CHÚC 183,6 m3.
PRŮTOK VZDUCHU CELKEM 2750 m3/h
PRŮTOK DO 2.NP 2750 m3/h
Ventilátor 400 V, N=1,26 kW, ΔP = 220 Pa

CHÚC B–A1.23; A1.24; A2.30

OBJEM CHÚC 145,6 m3.
PRŮTOK VZDUCHU CELKEM 1460 m3/h
PRŮTOK DO 1.NP 1035 m3/h
PRŮTOK DO 2.NP 425 m3/h
Ventilátor 230V, N=0,5 kW, ΔP=160 Pa

ŘEZ E–E



ŘEZ D–D



ČÁST AB 3.NP



CHÚC A–AB3

OBJEM ČÁSTI CHÚC 15C
PRŮTOK VZDUCHU CELK
PRŮTOK DO 3.NP 2260
Ventilátor 400 V, N=0,(

ČÁST AB 1.NP

PŘÍSTAVBA PAVILONU "A"; 1.NP



CHÚC B–A1.23; A1.24; A2.30

OBJEM CHÚC 145,6 m3.
PRŮTOK VZDUCHU CELKEM 1460 m3/h
PRŮTOK DO 1.NP 1035 m3/h
PRŮTOK DO 2.NP 425 m3/h
Ventilátor 230V, N=0,5 kW, ΔP=160 Pa

CHÚC A–A1.26

OBJEM CHODIŠTĚ 75,2 m3.
PRŮTOK VZDUCHU CELKEM 1130 m3/h
PRŮTOK DO 1.NP 1130 m3/h
Ventilátor 230 V, N=0,526 kW
ΔP=280 Pa

Legenda:

- Koncový kus
- Oblouk
- Oblouk s přechodem
- Odbočka 12 s přechodem
- Odskok oblouk+přímý kus+oblouk
- Přímá trouba
- Rozbočka 3
- Rozbočka 6
- Spiro–oblouk
- Spiro–přímá trouba
- Symetrický přechod
- Symetrický přechod 1
- Symetrický přechod 2
- Odsávací mřížka VPKR
- Požární klapka–kruhová
- Protidešťová žaluzie
- Protidešťová žaluzie
- Protidešťová žaluzie
- Pružná vložka čtyřhranná
- Radiální ventilátor do kruhového potrubí, plastový
- Radiální ventilátor pro čtyřhranné potrubí
- Regulační klapka pro čtyřhranné potrubí
- Talířový ventil plastový
- Tlumič hluku pro kruhová potrubí
- Ventilátor pro čtyřhranné potrubí
- Výustka malá
- Klimatizační jednotka větrání kuchyně
- Klimatizační jednotka větrání šaten
- Klimatizační jednotka větrání zázemí kuchyně
- Radiální ventilátor pro čtyřhranné potrubí
- 1 100/100 Č.zařízení — Přívod / Odvod

Změna č.	Popis změny	Datum	Podpis
6		dd/mm/RRRR	Brejcha
5		dd/mm/RRRR	Brejcha
4		dd/mm/RRRR	Brejcha
3		dd/mm/RRRR	Brejcha
2		dd/mm/RRRR	Brejcha
1	DOPLNĚNÍ PODLE POŽADAVKU HZS	26.4.2013	Brejcha

Zhotovitel:

b-clima s.r.o.

Videňská 619, 148 00 Praha 4 - Kunratice
Telefon: +420 242 498 165 - 6
Fax: +420 261 710 120
E-mail: b-clima@b-clima.cz
www.b-clima.cz

Razítko a podpis odpovědného projektanta:

Místo:	Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ, Mládežnická č.p.1123, Nejdek	Vedoucí projektant:	Ing.Heinz
Investor:	Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ"v Nejdku, příp.org.Mládežnická 1123, 36211 Nejdek	HIP:	Ing.Ondřej Zástěra
Objednatel:	Projektová kancelář Ing.Pavel HEIZ, Vítězná 2010, 35601 Sokolov	Projektant	ing.Vladimír Brejcha
Zakázka:	Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ	Datum:	12/2012
		Dokumentace:	DSP
	Mládežnická č.p. 1123, Nejdek	Číslo zakázky:	Z 12040
Objekt:	F.4 SO 03 Přístavba pavilonu "A"	Měřítko:	1:100
Část:	F.3.3 Větrání a vzduchotechnika	Počet formátů A4:	15
Obsah:	PŮDORYS 1.NP a 2.NP, ŘEZ D-D, ŘEZ E-E	Revize:	01
		Číslo přílohy:	F.4.3.02

Č.Paré: