


Sekce - D_1.NP		
D1.01	Pokoj	13,32
D1.02	WC	4,84
D1.03	Pokoj	13,34
D1.04	WC	4,84
D1.05	Pokoj	14,05
D1.06	WC	4,84
D1.07	Pokoj	13,32
D1.08	WC	4,84
D1.09	Pokoj	13,32
D1.10	WC	4,84
D1.11	Pokoj	16,18
D1.12	WC	4,84
D1.13	Pokoj	17,63
D1.14	WC	4,84
D1.15	Schodišťový prostor	15,47
D1.16	Chodba	42,68
D1.17	Technická místnost	2,05
		195,24 m2

## Legenda ÚT



Pátevní rozvod ÚT z ocelového potrubí s tepelnou izolací. Potrubí kotveno ke zdi není-li na výkrese vyznačeno jinak. Potrubí bude vybaveno osovým vedením a osovými kompenzátory teplotní dilatace. Někótované úseky jsou DN80.



Okruh vytápění objektu. Rozvod z měděného potrubí s tepelnou izolací veden v podlaze. Délková teplotní dilatace u přímých úseků delších než 7 metrů bude kompenzována změnou trasy rozvodu, nebo použitím "U" kompenzátorů.



Ocelové deskové otopné těleso s profilovanou čelní plochou, integrovaným termostatickým ventilem s plynulým přednastavením a spodním připojením. Na rozvod otopné vody napojeno ze zdi pomocí rohového šroubení. Vybaveno termostatickou hlavicí pro veřejné budovy s možností uzamčení nastavené teploty.



Koupelnové otopné těleso. Na rozvod otopné vody napojeno ze zdi pomocí rohového šroubení a rohového termostatického ventilu s plynulým přednastavením. Vybaveno termostatickou hlavicí pro veřejné budovy s možností uzamčení nastavené teploty.

vypracoval / zodpovědný projektant		hlavní inženýr projektu	generální projektant		<div>Ing. Jan Myšíčka</div> <div>PROJEKTY - VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ, PLYN</div> <div>Matyášova 71088, 182 00 Praha 8</div> <div>tel.: 284689732 e-mail: j.mysicka@volny.cz</div> <div>mobtel: +420 732666768</div> <div>www.projektyvytapeni.cz</div>
Ing. Jan Myšíčka ml.		Ing. Ondřej Zástěra	Ing. Pavel Holcz		
Ing. Jan Myšíčka					
investor		Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku			
		přísp. org., Mládežnická 1123, 38221 Nejdek			
název díla					
Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ					
Mládežnická č. p. 1123, Nejdek					
Přístavba pavilonu "D"					
PŮDORYS 1.NP					
IČO			DIČ		
15 287 556			CZ-5408252091		
etapa		datum	A4	měřítko	
DSP		13.09.12	2x	1 : 100	
číslo kresle		část		číslo přílohy	
		ÚT		F.3.2.03	