


SO 05 STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU "C"SO 04 STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU "B"

Sekce - BC_1.NP			
	BC1.01	Ložní prádlo	13,09
	BC1.02	Čisté prádlo	21,23
	BC1.03	Žehlírna	21,31
	BC1.04	Úklid	1,77
	BC1.05	Praní, sušení, dosušování	23,46
	BC1.06	Praní, sušení, dekontaminace	9,02
	BC1.07	Skład dekontam. prádla	9,04
	BC1.08	Přijem prádla	11,61
	BC1.09	Skład inkontinentního prádla	23,79
	BC1.10	Chodba	33,38
	BC1.11	Výtah	7,20
			174,90 m2



LEGENDA

KANALIZACE	
	STÁVAJÍCÍ LEŽATÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE LITINOVÁ
	STÁVAJÍCÍ LEŽATÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE KAMENINOVÁ
	STÁVAJÍCÍ PODVĚŠENÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
	STÁVAJÍCÍ LEŽATÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
	NEVYUŽÍVANÁ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
	PROJEKTOVANÁ SPLAŠKOVÁ LEŽATÁ KANALIZACE
	PROJEKTOVANÉ PODVĚŠENÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
	PROJEKTOVANÁ DEŠŤOVÁ LEŽATÁ KANALIZACE
	ZASLEPENÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ KANALIZACE TĚSNĚ POD PODLAHOU
	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ LEŽATÝ SVOD
	VYSAZENÍ ODOČKY NA STÁVAJÍCÍM LEŽATÉM SVODU

POZNÁMKA :

VEŠKERÉ INSTALACE KANALIZACE NAD PODLAHOU BUDOU DEMONTOVÁNY
STÁVAJÍCÍ LEŽATÉ SVODY BUDOU NADÁLE VYUŽÍVÁNY VE VYZNAČENÉM ROZSAHU PO PROVĚŘENÍ JEJICH ZPŮSOBILOSTI KAMEROVÝM PRŮZKUMEM
NEVYUŽÍVANÉ VÝSTUPY LEŽATÝCH SVODŮ BUDOU PLYNOTĚSNĚ ZASLEPENY POD PODLAHOU 1.NP (1.PP)
ODPADNÍ POTRUBÍ BUDE PROPOJENO NA STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ HLAVICE OSAZENÉ VE STŘEŠNÍM PLÁŠTI VĚTRACÍM POTRUBÍM VEDENÝM V PROSTORU MEZI VÁZNIKY
NA ODPADNÍM POTRUBÍ BUDOU OSAZENY ČISTIČÍ TVAROVKY 1M NAD ZALOMENÍM DO SVODNÉHO POTRUBÍ

vypracoval		zodpovědný projektant		hlavní inženýr projektu		Ing. Pavel Vainer PROJEKTY - VODA, KANALIZACE, PLYN Chorušická 464/152 181 00 Praha 8-Čimice tel./fax: 222 716 593 mobil: 606 331 454 e-mail: pvainer@volny.cz							
Ing. Pavel Vainer		Ing. Pavel Vainer		Ing. Ondřej Zástěra									
investor		Domov se zvláštním režimem "Matyáš", p.o. Mládežnická 1123, 362 21 Nejdek											
název akce						IČO				DIČ			
Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" Mládežnická 1123, 362 21 Nejdek F.6 SO 05 Stavební úpravy pavilonu "C"						62574400				CZ530713156			
						stupeň		datum		A4		měřítko	
						DSP		11.2012		4		1:100	
						číslo kopie				část		číslo přílohy	
F6.4 Zdravotně technické instalace kanalizace - půdorys 1.PP										F6.4		03	