## ČÁST AB 3.NP




**CHÚC A–AB3.12**

OBJEM ČÁSTI CHÚC 150,6 m3.
PRŮTOK VZDUCHU CELKEM 2260 m3/h
PRŮTOK DO 3.NP 2260 m3/h
Ventilátor 400 V, N=0,67 kW; ΔP=150 Pa

## ŘEZ E–E




## ČÁST AB 2.NP




## PŘÍSTAVBA PAVILONU "A";




## PŘÍSTAVBA PAVILONU "B"; 1.NP

**CHÚC B–B1.38;B1.40;B2.36**

OBJEM CHÚC 140,5 m3.
PRŮTOK VZDUCHU CELKEM 1405 m3/h
PRŮTOK DO 1.NP 1000 m3/h
PRŮTOK DO 2.NP 405 m3/h
Ventilátor 230V, N=0,56 kW




**CHÚC A–AB2.13**

OBJEM ČÁSTI CHÚC 183,6 m3.
PRŮTOK VZDUCHU CELKEM 2750 m3/h
PRŮTOK DO 2.NP 2750 m3/h
Ventilátor 400 V, N=1,26 kW; ΔP = 220 Pa

## Legenda:

- Koncový kus
- Oblouk
- Přímá trouba
- Rozbočka 6
- Spiro–přímá trouba
- Krycí mřížka čtyřhranná
- Malý axiální ventilátor
- Odsávací mřížka VPKR
- Požární klapka–kruhová
- Protidešťová žaluzie
- Pružná vložka čtyřhranná
- Radiální ventilátor pro čtyřhranné potrubí
- Regulační klapka pro čtyřhranné potrubí
- Talířový ventil plastový
- Ventilátor pro čtyřhranné potrubí
- Vířivá výustka kruhová
- Výustka malá

| Změna č. | Popis změny | Datum | Podpis |
|---|---|---|---|
| 6 | | | |
| 5 | | | |
| 4 | | | |
| 3 | | | |
| 2 | | | |
| 1 | Doplnění požárních klapek podel požadavku HZS | 25.4.2013 | Brejcha |


Zhotovitel:
b-clima s.r.o.
Vídeňská 619, 148 00 Praha 4 - Kunratice
Telefon: +420 242 498 165 - 6
Fax: +420 261 710 120
E-mail: b-clima@b-clima.cz
www.b-clima.cz


Razítka a podpis odpovědného projektanta:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ, Mládežnická č.p.1123, Nejdek | Vedoucí projektant: | Ing.Heinz |
| Investor: | Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ"v Nejdku, příp.org.,Mládežnická 1123, 36221 Nejdek | HIP: | Ing.Ondřej Zástěra |
| Objednatel: | Projektová kancelář Ing.Pavel HEIZ, Vítězná 2010, 35601 Sokolov | Projektant | ing.Vladimír Brejcha |
| Zakázka: | Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ<br>Mládežnická č.p. 1123, Nejdek | Datum | 12/2012 |
| | | Dokumentace: | DSP |
| | | Číslo zakázky: | Z 12040 |
| Objekt: | F.5 SO 04 Přístavba pavilonu "B" | Měřítko: | 1:100 |
| Část: | F.5.3 Větrání a vzduchotechnika | Počet formátů A4: | 15 |
| Obsah: | PŮDORYS 1.NP a 2.NP, ŘEZ E-E | Revize: | 00 |
| | | Číslo přílohy: | F.5.3.02 |

Č.Plánk: