



Sekce - BC 1.NP		
BC1.01	Ložní prádlo	13,09
BC1.02	Čisté prádlo	21,23
BC1.03	Žehlírna	21,31
BC1.04	Úklid	1,77
BC1.05	Praní, sušení, dosušování	23,46
BC1.06	Praní, sušení, dekontaminace	9,02
BC1.07	Sklad dekontam. prádla	9,04
BC1.08	Příjem prádla	11,61
BC1.09	Sklad inkontinentního prádla	23,79
BC1.10	Chodba	33,38
BC1.11	Výtah	7,20
		174,90 m2

Legenda ÚT

Okruh vytápění objektu. Rozvod z měděného potrubí s tepelnou izolací veden v podlaze a při podlaze ve zdi. Délková teplotní dilatace u přímých úseků delších než 7 metrů bude kompenzována změnou trasy rozvodu, nebo použitím "U" kompenzátorů.

Ocelové deskové otopné těleso s profilovanou čelní plochou, integrovaným termostatickým ventilem s plynulým představením a spodním připojením. Na rozvod otopné vody napojeno ze zdi pomocí rohového šroubení. Vybaveno termostatickou hlavicí pro veřejné budovy s možností uzamčení nastavené teploty.

vypisovatel / zodpovědný projektant	Ing. Jan Myšička ml.	konceptní projektant	Ing. Ondřej Zlatěšna	generální projektant	Ing. Pavel Holcz
investor	Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdek přísp. org., Mládežnická 1123, 38221 Nejdek				
název díla	Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ Mládežnická č. p. 1123, Nejdek				
Stavební úpravy pavilonu "C"		PŮDORYS BC - 1.NP		Ing. Jan Myšička PROJEKTY - VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ, PLYN Mlýnský Chodník 71008, 102 00 Praha 6 tel.: 254689782 e-mail: j.mysicka@volny.cz mobil: +420 732305798 www.projektyvytapi.cz	
IČO		DIČ			
15 287 556		CZ-6406252091			
etapa	datum	A4	mřítko		
DSP	12.02.12	3x	1:100		
úroveň kresby	část		úroveň přílohy		
	ÚT		F.6.2.02		