


RWE Distribuční služby, s.r.o.
Plynárenská 499/1
657 02 Brno

K této dokumentaci bylo vydáno stanovisko
RWE Distribuční služby, s.r.o.:
č.j. 5000810463 ze dne: 10.7.2013
Toto razítko slouží pouze k identifikaci předložené
dokumentace a nelze jej považovat za naše stanovisko.

LEGENDA SÍTÍ

STÁVAJÍCÍ SÍŤ



- RUŠENÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- RUŠENÁ JEDNOTNÁ KANALIZACE
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- JEDNOTNÁ KANALIZACE
- VODOVOD
- PLYNOVOD STL

- 11 ○ STÁVAJÍCÍ ŠACHTA AREÁLOVÉ KANALIZACE
- 21 ⊗ RUŠENÁ STÁVAJÍCÍ ŠACHTA AREÁLOVÉ KANALIZACE
- 577.97 KOTA UT
- 575.07 KOTA DNA KANALIZACE (ZAMĚŘENÁ)
- 575.07 KOTA DNA KANALIZACE (PŘEVZATO Z PROJEKTU)

PROJEKTOVANÉ SÍŤ



- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- PLYNOVOD STL
- PLYNOVOD NTL

- 51 ○ NAVRHOVANÁ NEBO UPRAVOVANÁ ŠACHTA AREÁLOVÉ KANALIZACE

POZNÁMKA :

PŘÍPOJKY KANALIZACE A VODOVODU AREÁLU JE NUTNÉ PŘED DALŠÍM STUPNĚM PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VYTÝČIT PŘIMO NA MÍSTĚ
VYTÝČENÍ PROVEDE NA ZÁKLADĚ OBJEDNÁVKY PROVOZOVATEL - ODBOR VaK MĚSTSKÉHO ÚŘADU NEJDEK

TRASY AREÁLOVÝCH STOK A VODOVODU NEBYLY PROVEDENY PODLE PŮVODNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE V SITUACI JSOU VYZNAČENY TRASY BEZ ZÁRUKY PŘESNOSTI

TRASY KANALIZACE BYLY VYZNAČENY PODLE VYTÝČENÝCH POVRCHOVÝCH ZNAKŮ (REVIZNÍ ŠACHTY) A DOMĚŘENÍ RELATIVNÍCH HLOUBEK REVIZNÍCH ŠACHET PROVOZOVATELEM AREÁLU (PŘESNOST ±50MM) PŘEDPOKLÁDANÉ DIMENZE STOK A VODOVODU BYLY PŘEVZATY Z PŮVODNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PŘED DALŠÍM STUPNĚM PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE NUTNÉ OVĚŘIT TRASY A DIMENZE KAMEROVÝM PRŮZKUMEM, HLOUBKY ULOŽENÍ STOK A ŠACHET AREÁLOVÉHO VODOVODU GEODETICKY DOMĚŘIT.

| | | | | | | |
|---|---|-------------------------|--|------|---------------|----|
| vypracoval | zodpovědný projektant | hlavní inženýr projektu | <div>Ing.Pavel Vainer</div> <div>PROJEKTY - VODA, KANALIZACE, PLYN</div> <div>Chorušická 464/152</div> <div>181 00 Praha 8-Čimlice</div> <div>tel./fax: 222 716 593 mobil: 606 331 454</div> <div>e-mail: pvalner@volny.cz</div> | | | |
| Ing. Pavel Vainer | Ing. Pavel Vainer | Ing.Ondřej Zástěra | | | | |
| | | | | | | |
| investor | Domov se zvláštním režimem "Matyáš", p.o. Mládežnická 1123, 362 21 Nejdek | | | | | |
| název akce | <div>Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ"</div> <div>Mládežnická 1123, 362 21 Nejdek</div> <div>F.4 SO 03 Stavební úpravy pavilonu "A"</div> | | IČO | | DIČ | |
| 62574400 | | | CZ530713156 | | | |
| stupeň | | | datum | A4 | měřítka | |
| DSP | | | 11.2012 | 10 | 1:250 | |
| číslo kopie | | | část | | číslo přílohy | |
| F4.4 Zdravotně technické instalace SITUACE - kanalizace, vodovod, plynovod | | 7 | | F4.4 | | 02 |