

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka na stavební práce „II/205 Modernizace silnice Močidlec - Vladořice“

ZADAVATEL: **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
Sídlem: Chebská 282, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Ing. Jan Lichtneger, ředitel
IČ: 70947023

V Praze dne 8. 10. 2020

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení (dále také „V“), resp. změnu či doplnění ZD ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení zadávací dokumentace
1.	Dobrý den, žádáme o bližší specifikaci vodovodního potrubí křížící dotčenou komunikaci, řešeném v položce č. 02730b stavebního objektu SO000. V PD ani zadávací dokumentaci není uvedena DN stávajícího potrubí vodovodu. K určení ceny za požadované práce v dané položce je tato informace pro zhotovitele potřebná. Děkuji.	Zadavatel po konzultaci se správcem uvedeného vedení upřesňuje, že v rámci realizace díla bude jako ochrana stávajícího vodovodního potrubí použita chránička ve specifikaci DN 150 ocel nebo DN 160 PE .

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o., v.z. Ing. Petr Lis