

Klimatizační jednotka



CLIMACAL
Version 5.5.0
SSE38VH8VKLGGI8

Senator 25

zar_05_OS
seperaseptický 5.AHU
Strana 1

Pozice v projektu
Číslo nabídky

Zař.č.5-OS
superaseptick
ý 5
PH-09-416

Odběratel
Projekt

Nemocnice v Karlových Varech -
Pavilon akutní medicíny

Datum
14.4.2011

Technické údaje

Velikost jednotky
Průtok odvod / přívod

KLM 06
3400 / 4000 m³/h
0,94 / 1,11 m³/s
350 / 1000 Pa
1,7 / 2 m/s
Vnitřní - Hygienické p.
0 m


Opláštění
Tloušťka panelu
Vnitřní
Vnější
Kostra
Izolace

0,6mm ext./0,6mm int.
Pozink
Pozink
Pozink
PUR pěna / 25 mm (KLM)

Externí tlak
Rychlost ve volném průřezu
Typ jednotky
Nadmořská výška

Tmelení
Jazyk dokumentace

Česky



Nárys

Jednotka s nohy

Celková hmotnost: 876 kg

Klimatizační jednotka



CLIMACAL
Version 5.5.0
SSE38VH8VKLGGI8



zar_05_OS
seperaseptický 5.AHU
Strana 2

Pozice v projektu	Zař.č.5-OS superaseptický	Odběratel	Nemocnice v Karlových Varech -	Datum	
Číslo nabídky	ý 5 PH-09-416	Projekt	Pavilon akutní medicíny	14.4.2011	

Odvodní vzduch

Transportní sekce 1 Délka: 500 mm Hmotnost: 69 kg

(1) Vstup vzduchu

Odvodní vzduch Celoplošná vnější klapka - čelní 726 x 710 mm

Max. průtok	3400 m ³ /h	Tlaková ztráta	3 Pa	Ovládací moment	8 Nm
	0,94 m ³ /s				

Příslušenství - 1x Manžeta 700x746mm

(2) Filtr

Údaje o filtru

Typ	Krátký kapsový filtr	Údaje o proudění	Průtok	3400 m ³ /h	Vyložení filtrů	1 (550 505)
				0,944 m ³ /s		1 (550 525)
Třída filtrace	F5	Max. tlak. ztráta	300 Pa			
Čelní plocha	0,41 m ²	Vyp. tlak. ztráta	120 Pa			
Délka filtru	360 mm					

Transportní sekce 2 Délka: 1400 mm Hmotnost: 221 kg

*** (3) Zpětné získávání tepla

Údaje o ZZT

Typ	Deskový výměník	Údaje o proudění	Průtok	3400 m ³ /h
Materiál	AL			0,944 m ³ /s
Rychlost na vým.	2,4 m/s	Vstup vzduchu	22/40 °C/%r.H.	
Rozteč lamel	6 mm	Výstup vzduchu	0/100 °C/%r.H.	
		Celkový výkon	33 kW	
		Účinnost	50 %	
		Tlaková ztráta	150 Pa	

Příslušenství - 2x Vana Al
- 1x Sifon

Transportní sekce 3 Délka: 1000 mm Hmotnost: 128 kg

(4) Odvodní ventilátor

Údaje o ventilátoru

Velikost	D 280 B Std.	Údaje o motoru	Výkon	1,4/0,33 kW	Údaje o proudění	Průtok	3400 m ³ /h
Lopatky	Dozadu zahnuté		Napětí	3x400V-3ph-50Hz			0,944 m ³ /s
Izolátory	Pryž		Krytí	IP55 Thermo-kontakty (A31)	Celk. tlak. ztráta	273 Pa	
Otáčky	2379 ot./min.	Otáčky	2810/1410 ot./min.		Externí tlak	350 Pa	
Účinnost	73 %	Jmenovitý proud	3,5/0,76 A		Dynamický tlak	31 Pa	
Příkon	0,84 kW	Kód motoru	90-B3 1,4/0,33kW		Celkový tlak	654 Pa	

Hladina ak. výkonu	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem	
Lw opláštění	44	53	47	48	45	47	38	28	56	dB(A)
Lp*	27	36	30	31	28	30	21	11	39	dB(A)
Lw Odvodní vzduch	47	54	52	58	57	54	46	36	63	dB(A)
Lw Odpadní vzduch	57	62	65	75	79	80	72	62	84	dB(A)

*hladina akustického tlaku vypočtená ve vzdálenosti 2 m (pro volné pole)

Příslušenství - 1x Okno

Klimatizační jednotka



CLIMACAL
Version 5.5.0
SSE38VH8VKLGI8

Senator 25

zar_05_OS
seperaseptický 5.AHU
Strana 3

Pozice v projektu	Zař.č.5-OS	Odběratel	Nemocnice v Karlových Varech -	Datum	14.4.2011
Číslo nabídky	superaseptický 5	Projekt	Pavilon akutní medicíny		
	PH-09-416				

(5) Výstup vzduchu

Odpadní vzduch 400 x 400 mm
Max. průtok 3400 m3/h
0,94 m3/s

Příslušenství - 1x Manžeta 400x400mm

Přívodní vzduch

Transportní sekce 4

Délka: 800 mm Hmotnost: 86 kg

(6) Vstup vzduchu

Čerstvý vzduch Celoplošná vnější klapka - čelní 726 x 710 mm
Max. průtok 4000 m3/h Tlaková ztráta 4 Pa Ovládací moment 8 Nm
1,11 m3/s

Příslušenství - 1x Manžeta 700x746mm

(7) Filtr

Údaje o filtru	s	Dveře (Pravé)	Údaje o proudění	Vyložení filtrů
Typ	Dlouhý kapsový filtr zasunovací	Průtok	4000 m3/h 1,111 m3/s	287x592 1 (550 306) 402x592 1 (550 326)
Třída filtrace	F6	Max. tlak. ztráta	300 Pa	
Čelní plocha	0,41 m2	Vyp. tlak. ztráta	110 Pa	
Délka filtru	630 mm			

Transportní sekce 2

Délka: 1400 mm Hmotnost: 221 kg

*** (8) Zpětné získávání tepla

Údaje o ZZT	Údaje o proudění
Typ	Průtok 4000 m3/h 1,111 m3/s
Materiál	Vstup vzduchu -22/95 °C/%r.H.
Rychlost na vým.	Výstup vzduchu 3/13 °C/%r.H.
Rozteč lamel	Celkový výkon 33 kW
	Účinnost 57 %
	Tlaková ztráta 181 Pa

Transportní sekce 5

Délka: 1050 mm Hmotnost: 131 kg

(9) Přívodní ventilátor

Údaje o ventilátoru	s	Dveře (Pravé)	Údaje o proudění
Velikost	D 315 P Std. (Lakovaný)	Výkon	Průtok 4000 m3/h 1,111 m3/s
Lopatky	Plug Fan	Napětí	400/690V-3ph-50Hz Celk. tlak. ztráta 877 Pa
Izolátory	Pryž	Krytí	IP55 - Termistory Externí tlak 1000 Pa
Otáčky OP./max.	4011/4245 ot./min.	OP./Max. Freq.	69/73 Hz Dynamický tlak 76 Pa
Účinnost	78 %	Otáčky	2905 ot./min. Celkový tlak 1953 Pa
Příkon	2,8 kW	Jmenovitý proud	7,8 @ OP 6,35 A
		Kód motoru	112-B3 4kW
Hladina ak. výkonu	63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz Celkem		
Lw opláštění	44 59 62 60 58 58 50 43 67		
Lp*	27 42 45 43 41 41 33 26 50		
Lw Čerstvý vzduch	47 60 67 70 70 65 58 51 75		
Lw Přívodní vzduch	53 70 74 77 79 78 64 42 84		

*hladina akustického tlaku vypočtená ve vzdálenosti 2 m (pro volné pole)

Příslušenství
- 1x Okno
- 1x Frekv. měnič samost. 4kW 3x400V (IP 54)
- 1x Karta OPT-AI pro frekv.měniče NXL (7,5 - 30kW) (911002)

Klimatizační jednotka



CLIMACAL
Version 5.5.0
SSE38VH8VKLGGI8



zar_05_OS
seperaseptický 5.AHU
Strana 4

Pozice v projektu	Zař.č.5-OS	Odběratel	Nemocnice v Karlových Varech -	Datum
Číslo nabídky	superaseptický	Projekt	Pavilon akutní medicíny	14.4.2011
	ý 5			
	PH-09-416			

(10) Ohřivač		Připojení Pravé		(424218)	
Údaje o výměníku		Údaje o proudění		Údaje o médiu	
Typ	Výměník "E"	Průtok	4000 m3/h	Typ	Voda
Materiál	Cu/Al		1,111 m3/s	Glykol	0 %
Rychlost na vým.	3 m/s	Vstup vzduchu	3/13 °C/%r.H.	Vstup/výstup	80/60 °C
Řad/okruhů	2/5	Výstup vzduchu	24/3 °C/%r.H.	Průtok	1206 kg/h
Rozteč lamel	2,54 mm	Bezpečnostní koef.	49 %	Tlaková ztráta	3,5 kPa
Připojení	DN25 Zvenku	Celkový výkon	28,1 kW		
		Tlaková ztráta	58 Pa		

Transportní sekce 6

Délka: 2150 mm Hmotnost: 150 kg

(11) Zvlhčovač		s Snímatelný panel (Pravé)		Připojení Pravé	
Údaje o vlhčení		Zahmuje parní a kondenzátní potrubí pro připojení vyvíječe do vzdálenosti 3m.		Údaje o médiu	
Typ	Parní bez parního generátoru a distributorů páry.	Průtok	4000 m3/h	Typ	Pára
			1,111 m3/s	Průtok	0 kg/h

Příslušenství
- 1x Vana Al
- 1x Sifon

(12) Chladič		Připojení Pravé		(424023)	
Údaje o výměníku		Údaje o proudění		Údaje o médiu	
Typ	Výměník "W"	Průtok	4000 m3/h	Typ	Voda
Materiál	Cu/Al		1,111 m3/s	Glykol	0 %
Rychlost na vým.	3 m/s	Vstup vzduchu	32/45 °C/%r.H.	Vstup/výstup	7/13 °C
Řad/okruhů	6/10	Výstup vzduchu	15/92 °C/%r.H.	Průtok	4744 kg/h
Rozteč lamel	2,12 mm	Bezpečnostní koef.	6 %	Tlaková ztráta	18 kPa
Připojení	DN32 Zvenku	Celkový výkon	33,2 kW		
		Citelný výkon	24,8 kW		
		Kondenzace	20,6 l/h		
		Tlaková ztráta	273 Pa		

Příslušenství
- 1x Vana Al
- 1x Sifon

*** (13) Volná komora 250mm		s Snímatelný panel (Pravé)	
Příslušenství		- 1x Vana Al - 1x Sifon - 1x Eliminátor - vyjímatelný	

(14) Ohřivač		Připojení Pravé		(424216)	
Údaje o výměníku		Údaje o proudění		Údaje o médiu	
Typ	Výměník "C"	Průtok	4000 m3/h	Typ	Voda
Materiál	Cu/Al		1,111 m3/s	Glykol	0 %
Rychlost na vým.	3 m/s	Vstup vzduchu	20/50 °C/%r.H.	Vstup/výstup	80/60 °C
Řad/okruhů	1/5	Výstup vzduchu	26/34 °C/%r.H.	Průtok	349 kg/h
Rozteč lamel	2,54 mm	Bezpečnostní koef.	88 %	Tlaková ztráta	0,4 kPa
Připojení	DN20 Zvenku	Celkový výkon	8,1 kW		
		Tlaková ztráta	31 Pa		

Transportní sekce 7

Délka: 1350 mm Hmotnost: 91 kg

*** (15) Volná komora 600mm		s Dveře (Pravé)	
-----------------------------	--	-----------------	--

Klimatizační jednotka



CLIMACAL
Version 5.5.0
SSE38VH8VKLGGI8

Senator 25

zar_05_OS
seperaseptický 5.AHU
Strana 5

Pozice v projektu	Zař.č.5-OS	Odběratel	Nemocnice v Karlových Varech -	Datum	
Číslo nabídky	superaseptický 5	Projekt	Pavilon akutní medicíny	14.4.2011	
	PH-09-416				

*** (16) Filtr

Údaje o filtru

Typ

Dlouhý kapsový
filtr nacvakávací

Údaje o proudění

Průtok

4000

m³/h

Vyložení filtrů

592x592

1 ()

Třída filtrace

F9

Max. tlak. ztráta

300

Pa

Čelní plocha

0,41

m²

Vyp. tlak. ztráta

220

Pa

Délka filtru

630

mm

(17) Výstup vzduchu

Přívodní vzduch Čelo bez panelu 700 x 700 mm

Max. průtok

4000

m³/h

1,11

m³/s

Příslušenství

- 1x Manžeta 400x400mm

Klimatizační jednotka



CLIMACAL
Version 5.5.0
SSE38VH8VKLGGI8

Senator 25


zar_05_OS
seperaseptický 5.AHU
Strana 6

Zař.č.5-OS
Pozice v projektu superaseptick
Číslo nabídky ý 5
PH-09-416


Odběratel Nemocnice v Karlových Varech -
Projekt Pavilon akutní medicíny

Datum 14.4.2011


Odvodní ventilátor D 280 B Std.



Přívodní ventilátor D 315 P Std. (Lakovaný)



Nárys




A.....Okno

FA = Čerstvý vzduch RA = Odvodní vzduch
CA = Cirkulační vzduch EA = Odpadní vzduch
SA = Přívodní vzduch

<p>Číslo náčrtky PH-09-416</p> <p>Věšková jednotky KLM 06</p>	<p>Projekt Nemocnice v Karlových Varech ...</p> <p>Průřez odvod / přířez 3400/4000 m³/h = 0,94/1,11 m³/s</p>	<p>Realizace v projektu Zař. č. 5-05 supersep...</p> <p>Rychlost ve vnitřním průřezu 1,7/2 m/s</p>	<p>Odvěšatel Datum 14.4.2011</p>
---	--	--	--

Realizace odvěšatele
Rychlost a rozložení

Půdorys



A.....Okno

FA = Čerstvý vzduch RA = Odvodní vzduch
CA = Cirkulační vzduch EA = Odpadní vzduch
SA = Přívodní vzduch

Číslo nabídky

PH-09-416

Velikost jednotky

KLM 06

Projekt

Nemocnice v Karlových Varech ...

Fréřák vchod / příjezd

3400/4000 m³/h = 0,94/1,11 m³/s

Realizace v projektu

Zař. č. 5-05 superasep...

Rychlost ve vnitřním průřezu

1,7/2 m/s

Odvěšatel

Datum

14.4.2011

Realizace odvěšatele

Realizace a realizace

Klimatizační jednotka



CLIMACAL
Version 5.5.0
SSE38VH8VKLGGI8

Senator 25

zar_06_OS
seperaseptický 4.AHU
Strana 1

Pozice v projektu
Číslo nabídky

Zař.č.6-OS
superaseptick
ý 4
PH-09-416

Odběratel
Projekt

Nemocnice v Karlových Varech -
Pavilon akutní medicíny

Datum

14.4.2011

Technické údaje

Velikost jednotky
Průtok odvod / přívod

KLM 06
3400 / 4000 m³/h
0,94 / 1,11 m³/s

Opláštění
Tloušťka panelu

0,6mm ext./0,6mm int.

Externí tlak
Rychlost ve volném průřezu
Typ jednotky
Nadmořská výška

350 / 1000 Pa
1,7 / 2 m/s
Vnitřní - Hygienické p.
0 m


Vnitřní
Vnější
Kostra
Izolace

Pozink
Pozink
Pozink
PUR pěna / 25 mm (KLM)

Tmelení

Jazyk dokumentace

Česky



Nárys

Jednotka s nohy

Celková hmotnost: 876 kg

Klimatizační jednotka



CLIMACAL
Version 5.5.0
SSE38VH8VKLGGI8



zar_06_OS
seperaseptický 4.AHU
Strana 2

Pozice v projektu	Zař.č.6-OS superaseptický	Odběratel	Nemocnice v Karlových Varech -	Datum	
Číslo nabídky	ý 4 PH-09-416	Projekt	Pavilon akutní medicíny	14.4.2011	

Odvodní vzduch

Transportní sekce 1 Délka: 500 mm Hmotnost: 69 kg

(1) Vstup vzduchu

Odvodní vzduch Celoplošná vnější klapka - čelní 726 x 710 mm

Max. průtok	3400 m ³ /h	Tlaková ztráta	3 Pa	Ovládací moment	8 Nm
	0,94 m ³ /s				

Příslušenství - 1x Manžeta 700x746mm

(2) Filtr

Údaje o filtru

Typ	Krátký kapsový filtr	Dveře (Pravé) Údaje o proudění	Průtok	3400 m ³ /h	Vyložení filtrů	1 (550 505)
Třída filtrace	F5			0,944 m ³ /s		1 (550 525)
Čelní plocha	0,41 m ²	Max. tlak. ztráta	300 Pa			
Délka filtru	360 mm	Vyp. tlak. ztráta	120 Pa			

Transportní sekce 2 Délka: 1400 mm Hmotnost: 221 kg

*** (3) Zpětné získávání tepla

Údaje o ZZT

Typ	Deskový výměník	Údaje o proudění	Průtok	3400 m ³ /h
Materiál	AL			0,944 m ³ /s
Rychlost na vým.	2,4 m/s	Vstup vzduchu	22/40 °C/%r.H.	
Rozteč lamel	6 mm	Výstup vzduchu	0/100 °C/%r.H.	
		Celkový výkon	33 kW	
		Účinnost	50 %	
		Tlaková ztráta	150 Pa	

Příslušenství - 2x Vana Al
- 1x Sifon

Transportní sekce 3 Délka: 1000 mm Hmotnost: 128 kg

(4) Odvodní ventilátor

Údaje o ventilátoru

Velikost	D 280 B Std.	Dveře (Pravé) Údaje o motoru	Výkon	1,4/0,33 kW	Údaje o proudění	Průtok	3400 m ³ /h
Lopatky	Dozadu zahnuté		Napětí	3x400V-3ph-50Hz			0,944 m ³ /s
Izolátory	Pryž		Krytí	IP55 Termo-kontakty (A31)		Celk. tlak. ztráta	273 Pa
Otáčky	2379 ot./min.		Otáčky	2810/1410 ot./min.		Externí tlak	350 Pa
Účinnost	73 %		Jmenovitý proud	3,5/0,76 A		Dynamický tlak	31 Pa
Příkon	0,84 kW		Kód motoru	90-B3 1,4/0,33kW		Celkový tlak	654 Pa

Hladina ak. výkonu	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem	
Lw opláštění	44	53	47	48	45	47	38	28	56	dB(A)
Lp*	27	36	30	31	28	30	21	11	39	dB(A)
Lw Odvodní vzduch	47	54	52	58	57	54	46	36	63	dB(A)
Lw Odpadní vzduch	57	62	65	75	79	80	72	62	84	dB(A)

*hladina akustického tlaku vypočtená ve vzdálenosti 2 m (pro volné pole)

Příslušenství - 1x Okno

Klimatizační jednotka



CLIMACAL
Version 5.5.0
SSE38VH8VKLGGI8

Senator 25

zar_06_OS
seperaseptický 4.AHU
Strana 3

Pozice v projektu	Zař.č.6-OS	Odběratel	Nemocnice v Karlových Varech -	Datum	
Číslo nabídky	superaseptický 4	Projekt	Pavilon akutní medicíny	14.4.2011	
	PH-09-416				

(5) Výstup vzduchu

Odpadní vzduch 400 x 400 mm
Max. průtok 3400 m3/h
0,94 m3/s

Příslušenství - 1x Manžeta 400x400mm

Přívodní vzduch

Transportní sekce 4

Délka: 800 mm Hmotnost: 86 kg

(6) Vstup vzduchu

Čerstvý vzduch Celoplošná vnější klapka - čelní 726 x 710 mm
Max. průtok 4000 m3/h Tlaková ztráta 4 Pa Ovládací moment 8 Nm
1,11 m3/s

Příslušenství - 1x Manžeta 700x746mm

(7) Filtr

Údaje o filtru		Dveře (Levé)		Údaje o proudění		Vyložení filtrů	
Typ		Průtok					
Typ	Dlouhý kapsový filtr zasunovací	4000 m3/h		287x592	1 (550 306)		
Třída filtrace	F6	1,111 m3/s		402x592	1 (550 326)		
Čelní plocha	0,41 m2	Max. tlak. ztráta	300 Pa				
Délka filtru	630 mm	Vyp. tlak. ztráta	110 Pa				

Transportní sekce 2

Délka: 1400 mm Hmotnost: 221 kg

*** (8) Zpětné získávání tepla

Údaje o ZZT		Údaje o proudění	
Typ		Průtok	
Typ	Deskový výměník obtok (8Nm)	4000 m3/h	
Materiál	AL	1,111 m3/s	
Rychlost na vým.	2,4 m/s	-22/95 °C/%r.H.	
Rozteč lamel	6 mm	Vstup vzduchu 3/13 °C/%r.H.	
		Výstup vzduchu 33 kW	
		Účinnost 57 %	
		Tlaková ztráta 181 Pa	

Transportní sekce 5

Délka: 1050 mm Hmotnost: 131 kg

(9) Přívodní ventilátor

Údaje o ventilátoru		Dveře (Levé)		Údaje o proudění		(PGF 31 340014)	
Velikost		Výkon		Průtok			
Velikost	D 315 P Std. (Lakovaný)	4 @ OP 3,1 kW		4000 m3/h			
Lopatky	Plug Fan	400/690V-3ph-50Hz		1,111 m3/s			
Izolátory	Pryž	IP55 - Termistory (A11)		877 Pa			
Otáčky OP./max.	4011/4245 ot./min.	69/73 Hz		1000 Pa			
Účinnost	78 %	2905 ot./min.		76 Pa			
Příkon	2,8 kW	Jmenovitý proud 7,8 @ OP 6,35 A		1953 Pa			
		Kód motoru 112-B3 4kW					
Hladina ak. výkonu	63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz Celkem						
Lw opláštění	44 59 62 60 58 58 50 43 67						
Lp*	27 42 45 43 41 41 33 26 50						
Lw Čerstvý vzduch	47 60 67 70 70 65 58 51 75						
Lw Přívodní vzduch	53 70 74 77 79 78 64 42 84						

*Hladina akustického tlaku vypočtená ve vzdálenosti 2 m (pro volné pole)

Příslušenství
- 1x Okno
- 1x Frekv. měnič samost. 4kW 3x400V (IP 54)
- 1x Karta OPT-AI pro frekv.měniče NXL (7,5 - 30kW) (911002)

Klimatizační jednotka



CLIMACAL
Version 5.5.0
SSE38VH8VKLGGI8



zar_06_OS
seperaseptický 4.AHU
Strana 4

Pozice v projektu	Zař.č.6-OS	Odběratel	Nemocnice v Karlových Varech -	Datum
Číslo nabídky	superaseptický	Projekt	Pavilon akutní medicíny	14.4.2011
	ý 4			
	PH-09-416			

(10) Ohřivač		Připojení Levé		(424218)	
Údaje o výměníku		Údaje o proudění		Údaje o médiu	
Typ	Výměník "E"	Průtok	4000 m3/h	Typ	Voda
Materiál	Cu/Al		1,111 m3/s	Glykol	0 %
Rychlost na vým.	3 m/s	Vstup vzduchu	3/13 °C/%r.H.	Vstup/výstup	80/60 °C
Řad/okruhů	2/5	Výstup vzduchu	24/3 °C/%r.H.	Průtok	1206 kg/h
Rozteč lamel	2,54 mm	Bezpečnostní koef.	49 %	Tlaková ztráta	3,5 kPa
Připojení	DN25 Zvenku	Celkový výkon	28,1 kW		
		Tlaková ztráta	58 Pa		

Transportní sekce 6

Délka: 2150 mm Hmotnost: 150 kg

(11) Zvlhčovač		s Snímatelný panel (levé)		Připojení Levé	
Údaje o vlhčení		Zahrnuje parní a kondenzátní potrubí pro připojení vyvíječe do vzdálenosti 3m.		Údaje o médiu	
Typ	Parní bez parního generátoru a distributorů páry.	Průtok	4000 m3/h	Typ	Pára
			1,111 m3/s	Průtok	0 kg/h

Příslušenství
- 1x Vana Al
- 1x Sifon

(12) Chladič		Připojení Levé		(424023)	
Údaje o výměníku		Údaje o proudění		Údaje o médiu	
Typ	Výměník "W"	Průtok	4000 m3/h	Typ	Voda
Materiál	Cu/Al		1,111 m3/s	Glykol	0 %
Rychlost na vým.	3 m/s	Vstup vzduchu	32/45 °C/%r.H.	Vstup/výstup	7/13 °C
Řad/okruhů	6/10	Výstup vzduchu	15/92 °C/%r.H.	Průtok	4744 kg/h
Rozteč lamel	2,12 mm	Bezpečnostní koef.	6 %	Tlaková ztráta	18 kPa
Připojení	DN32 Zvenku	Celkový výkon	33,2 kW		
		Citelný výkon	24,8 kW		
		Kondenzace	20,6 l/h		
		Tlaková ztráta	273 Pa		

Příslušenství
- 1x Vana Al
- 1x Sifon

*** (13) Volná komora 250mm	s	Snímatelný panel (Levé)
-----------------------------	---	-------------------------

Příslušenství
- 1x Vana Al
- 1x Sifon
- 1x Eliminátor - vyjímatelný

(14) Ohřivač		Připojení Levé		(424216)	
Údaje o výměníku		Údaje o proudění		Údaje o médiu	
Typ	Výměník "C"	Průtok	4000 m3/h	Typ	Voda
Materiál	Cu/Al		1,111 m3/s	Glykol	0 %
Rychlost na vým.	3 m/s	Vstup vzduchu	20/50 °C/%r.H.	Vstup/výstup	80/60 °C
Řad/okruhů	1/5	Výstup vzduchu	26/34 °C/%r.H.	Průtok	349 kg/h
Rozteč lamel	2,54 mm	Bezpečnostní koef.	88 %	Tlaková ztráta	0,4 kPa
Připojení	DN20 Zvenku	Celkový výkon	8,1 kW		
		Tlaková ztráta	31 Pa		

Transportní sekce 7

Délka: 1350 mm Hmotnost: 91 kg

*** (15) Volná komora 600mm	s	Dveře (Levé)
-----------------------------	---	--------------

Klimatizační jednotka



CLIMACAL
Version 5.5.0
SSE38VH8VKLGGI8

Senator 25

zar_06_OS
seperaseptický 4.AHU
Strana 5

Pozice v projektu	Zař.č.6-OS	Odběratel	Nemocnice v Karlových Varech -	Datum
Číslo nabídky	superaseptický 4	Projekt	Pavilon akutní medicíny	14.4.2011
	PH-09-416			

*** (16) Filtr

Údaje o filtru

Typ

Dlouhý kapsový
filtr nacvakávací

Údaje o proudění

Průtok

4000

m³/h

Vyložení filtrů

592x592

1 ()

Třída filtrace

F9

Max. tlak. ztráta

300

Pa

Čelní plocha

0,41

m²

Vyp. tlak. ztráta

220

Pa

Délka filtru

630

mm

(17) Výstup vzduchu

Přívodní vzduch Čelo bez panelu 700 x 700 mm

Max. průtok

4000

m³/h

1,11

m³/s

Příslušenství

- 1x Manžeta 400x400mm

Zař.č.6-OS
Pozice v projektu superaseptick
Číslo nabídky ý 4
PH-09-416

Odběratel Nemocnice v Karlových Varech -
Projekt Pavilon akutní medicíny

Datum 14.4.2011

Odvodní ventilátor D 280 B Std.

