

Vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace
Rozhodnutí zadavatele

v rámci zadávacího řízení:

Ev. č. VZ zadavatele: 206/MR/TÚ/2020

Název zakázky: „Most ev. č. 212 17 – 13 Citice“

Zadavatel zjistil, že při psaní výzvy k podání na veřejnou zakázku malého rozsahu došlo k administrativní chybě, kdy v oddíle 4) odst. 2.3 nebyl v rámci zajištění předmětu plnění uveden bod 10).

Původní znění odst. 2.3. oddílu 4) zní:

2.3. V rámci předmětu plnění bude zajištěno zejména:

- 1) celková vizuální prohlídka všech konstrukčních prvků mostu s fotodigitálním záznamem
- 2) provedení jádrových vývrtů opěr a středové stojky, celkem 6 ks - stanovení vlastností betonu – pevnost, zkouška kontaminace betonu chloridovými ionty
- 3) nosná konstrukce + spodní stavba – stanovení pevnosti betonu Schmidovým tvrdoměrem
- 4) provedení jádrových vývrtů v jednom poli nosné konstrukce, celkem 3 ks - stanovení vlastností betonu – pevnost, zkouška kontaminace betonu chloridovými ionty
- 5) ověření hloubky karbonatace betonu
- 6) ověření tloušťky krycí vrstvy betonu – nosná konstrukce, opěry, středová stojka
- 7) vyhodnocení zkoušek a zpracování výsledků do zpráv
- 8) návrh způsobu a technologie modernizace mostu
- 9) předání všech protokolů o provedení výše uvedeného

Nové znění odst. 2.3. oddílu 4) zní:

2.3. V rámci předmětu plnění bude zajištěno zejména:

- 1) celková vizuální prohlídka všech konstrukčních prvků mostu s fotodigitálním záznamem
- 2) provedení jádrových vývrtů opěr a středové stojky, celkem 6 ks - stanovení vlastností betonu – pevnost, zkouška kontaminace betonu chloridovými ionty

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. pobočka Karlovy Vary
č. ú.: 78-2496840247/0100
Zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu Plzeň, oddíl Pr, vložka 114

tel.: 352 356 104 - podatelna
tel.: 352 356 101 - sekretariát
ID datové schránky: 2kdkk64

e-mail: podatelna@ksusk.cz
IČ: 70947023
DIČ: CZ70947023

Doručovací adresa:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov

Fakturační adresa:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Chebská 282, 356 01 Sokolov

- 3) nosná konstrukce + spodní stavba – stanovení pevnosti betonu Schmidtovým tvrdoměrem
- 4) provedení jádrových vývrtů v jednom poli nosné konstrukce, celkem 3 ks - stanovení vlastností betonu – pevnost, zkouška kontaminace betonu chloridovými ionty
- 5) ověření hloubky karbonatace betonu
- 6) ověření tloušťky krycí vrstvy betonu – nosná konstrukce, opěry, středová stojka
- 7) vyhodnocení zkoušek a zpracování výsledků do zpráv
- 8) návrh způsobu a technologie modernizace mostu
- 9) předání všech protokolů o provedení výše uvedeného
- 10) křídla mostu – provedení jádrových vývrtů – na každém křídle po jednom, celkem 4 ks, stanovení pevnosti, zkouška kontaminace betonu chloridovými ionty, stanovení pevnosti betonu Schmidtovým tvrdoměrem, ověření hloubky karbonatace betonu, ověření tloušťky krycí vrstvy betonu

Související změny v Zadávací dokumentaci:

opravený návrh smlouvy o dílo

Ostatní části Zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Vzhledem k charakteru změny zadávací dokumentace zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

V Sokolově dne 26.10. 2020

Ing. Jan Lichneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
v zastoupení podepsal Ing. Petr Šťovíček