

KARLOVY VARY-VĚDECKOTECHNICKÝ PARK A INFORMAČNĚ VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO KARLOVARSKÉHO KRAJE

SLABOPROUDÉ ROZVODY – IVS OBJEKT IB (SO 201)

TECHNICKÁ ZPRÁVA

PD řeší rozvody slaboproudu v objektu IVS v Karlových Varech. V rámci slaboproudých rozvodu jsou řešeny následující technologie.

- EPS
- EZS vc. přístupu a CCTV
- Strukturovanou kabeláž
- AV technika

Koncepčně je systém navržen tak, že objekt SO201 je řešen autonomně, tedy vlastní technologií, které jsou vzájemně propojeny do jednoho celku.

Ad A/ EPS

Dle PBR není rozvod EPS povinný, ale je řešen na základě požadavku investora a provozovatele.

Systém je navržen tak, že v objektu SO4 bude v recepci umístěna ústředna EPS, kde objekt SO 201 bude napojen na samostatnou smyčku hlásičů.

V jednotlivých místnostech kromě soc.zařízení budou osazeny automatické multifunkční hlásiče, které je možno nastavovat podle potřeby a využití jednotlivých prostor. Automatické hlásiče budou sazeny i v podhledech, pokud jeho světlá výška bude větší než 250 mm. Na chodbách jsou umístěny hlásiče tlačítkové.

Požární poplach bude vyhlašován jednostupňové sirénami umístěnými na chodbách a dále pak pomocí ZDP na pult centrální ochrany HZS.

U vstupu do každého objektu bude osazen klíčový trezor a OPPO, které budou ovládány od ústředny EPS.

Veškeré hlásiče a komponenty systému EPS musí být kdykoli přístupné z důvodu servisu a revizí !

Kabeláž elektrické požární signalizace

- Veškerá kabeláž systému EPS (u níž je požadována funkce při požáru) je navržena z kabeláže B2ca-s1-d1 (0) a zároveň vyhovující ČSN EIC 60331 (Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru) (možno nabídnout rovnocenné řešení). Vybrané trasy EPS jsou navrženy jako trasy s funkční integritou ve smyslu ČSN 730848 (Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody (možno nabídnout rovnocenné řešení)), vyhl.23/2008Sb. a dle ZP27/2008 A TO VČETNĚ TRAS K

OVLÁDANÝM ZAŘÍZENÍM (až po koncová zařízení). Kabely v rámci těchto tras jsou navrženy a musí být provedeny v celé délce jako vyhovující ČNS IEC 60331 (možno nabídnout rovnocenné řešení) a to i v případech, kde jsou tyto kabely vedeny ve zdech.

- Volné vedené vodiče musí vždy vyhovovat i třídě reakce na oheň B2ca-s1-d0.

Veškeré prvky připojené do kruhového vedení, připojené ovládané a monitorované periférie, OPPO a KTPO budou propojeny kabely se zajištěnou funkčností při požáru dle vyhovujících ZP27/2008.

Kabely budou vedeny v normových kabelových kanálech pro odolné kabeláže. Kabelové kanály pro funkční kabeláže budou umístěny těsně pod stropem, nad ostatními instalacemi.

V místech, kde není možné vést kabeláže uvedeným způsobem, je možné použít schválené kabelové přichytky uchycené do schváleného nosného povrchu nebo jiné schválené úložné systémy.

Veškeré rozvody EPS budou provedeny v souladu s platnými normami a předpisy a platným PBR.

Ad B/ EZS

Elektronický zabezpečovací systém bude řešen v objektu SO 201 autonomně s tím, že jednotlivé ústředny EZS ve všech objektech budou vzájemně propojeny z důvodu předávání dat. Ústředna bude umístěna v místnosti serveru v 1.NP.

EZS je řešena kombinací několika systému:

- Plášťová ochrana EZS
- Hlídkání přístupu
- Kamerový systém

a/ Plášťová ochrana

Plášťová ochrana je řešena PIR čidly umístěnými v jednotlivých místnostech a na chodbách tak, aby byl zachycen nežádoucí pohyb osob v době zastřešení objektu.

b/ Řízení přístupu

Řízení přístupu je řešeno jednak klávesnicemi u vstupu do objektu a dále pak čtečkami karet či čipu pro řízení vstupu do jednotlivých místností. Do

místností bude mít přístup pouze osoba s oprávněním vstupu na čipové kartě. Při odblokování dveří dojde také zároveň k odstřežení místnosti. Konkrétní způsob řešení bude řešen v prováděcí PD.

c/ kamerový systém CCTV

Kamerový systém je navržen pro optické hlídání a případný záznam pohybu na komunikacích v objektech. Kamerový systém dále monitoruje i vnější plášť objektu, zejména u vstupu. Obraz bude jednak zobrazován na monitoru v recepci a zaznamenáván na pevný disk DVR či PC. Záznamové a monitorovací zařízení bud napojeno do vnitřní datové sítě a podle oprávnění může být kamerový systém sledován i dalšími uživateli v rámci datové sítě.

Záznamové zařízení bude osazeno v datovém rozváděči v místnosti serveru v 1.NP.

Ad C/ Strukturovaná kabeláž – datová síť

V rámci celého areálu VTP je řešena datová síť, která bude tvořena strukturovanou kabeláží.

V objektu je v místnosti serveru v 1.NP osazen hlavní datový rozvaděč RACK, ve kterém bude umístěn server vč. dalších síťových prvků (DATA SWITCHe, PATCH PANELy, atd). Veškerá technologie SK bude osazena v datových rozváděcích RACK 19“.

V rámci datové sítě budou řešeny jak datové služby pro počítače v objektu, ale je uvažováno i s IP telefonii a rozvodem TV signálu po datové síti. Jednotlivé datové rozvaděče v objektech budou vzájemně propojeny optickými kabely (min. 8 vláken).

Hlavní rozvod po objektu bude řešen SK cat7. Datové kabely budou vedeny v podhledech a budou zakončeny konektorem pro napojení lokálního DATA SWITCH pro napojení zásuvek jednotlivých místnostech. Datové rozvody v jednotlivých místnostech budou řešeny SK cat. 6.

Účastnické zásuvky pro napojení PC, telefonu, popř. TV či dalších IP komponentů budou osazeny v podparapetních žlabech společně s rozvody ELEKTRO.

Konečné řešení bude dáno skutečným využitím jednotlivých místností.

Ad D/ Audiovizuální technika

V rámci učeben je uvažováno s instalací AV techniky. Je uvažováno s instalací ozvučení a projekčního monitoru. Veškerá AV technologie bude řešena pouze autonomně pro tuto místnost. Není uvažováno s rozvody AV technologie do dalších prostor v objektu.

Návrh konečného řešení AV technologie bude proveden až v prováděcí dokumentaci.

V konferenční místnosti je uvažováno s elektrickými roletami a oknech.

V Mar.Lázních 10/2012

Vypracoval: Ing. Jan PECHMAN