



Název  
zadavatele: Karlovarský kraj  
Sídlo: Závodní 353/88  
360 06 Karlovy Vary  
IČO: 70891168  
Vyřizuje: Bc. Dagmar Kerulová  
Č. j.: KK/3632/IN/20

### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

k veřejné zakázce:

**„Úsporné vnitřní osvětlení v tělocvičně - HALA“**

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): **„P20V00000769“**

Dne 10. 12. 2020 obdržel zadavatel výše uvedené veřejné zakázky žádost o vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace v následujícím znění:

*Prosím o poskytnutí následujících údajů:*

- 1. Přesné rozměry tělocvičny, pozice stávajících svítidel, popřípadě dwg. tělocvičny – pro účel vytvoření sv. studie kvůli ověření osvětlenosti.*
- 2. Přesný rozměr stávajícího vnitřního otvoru, když se demontuje stávající svítidlo*
- 3. Rozměry nového svítidla mohou mít odlišné rozměry nebo tvar, když splníme požadavek na vyplnění zbytku otvoru palubkami?*
- 4. Náklady na doplnění palubek jdou na náklad zhotovitele nebo zadavatele?*
- 5. Kritéria na svítidla co se týče váhy, svítivosti, IP ochrany jsou podmínkou? IP ochrana IP66 je pro tento prostor neopodstatněn, bohatě stačí IP65 či menší.*

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

1. Zadavatel rozšířil zadávací dokumentaci o projektovou dokumentaci stavební části, ze které jsou zřejmé přesné rozměry tělocvičny a pozice stávajících svítidel.
2. Zadavatel rozšířil zadávací dokumentaci o projektovou dokumentaci stavební části, ze které jsou zřejmé přesné rozměry stávajících vnitřních otvorů pro svítidla.
3. Ano rozměry nového svítidla mohou mít odlišné rozměry nebo tvar, v případě, že bude splněn požadavek doplnění stávajícího otvoru. Světlo nesmí mít větší rozměr než je stávající otvor.
4. Náklady spojené s doplněním vzniklého volného prostoru pomocí palubek jdou na vrub zhotovitele, viz. Soupis prací s výkazem výměr - položka „Úprava stávajícího otvoru svítidel 2x cca 27x37cm pro jeden otvor - zmenšení pomocí lakovaných palubek dle rozměrů skutečně dodaného svítidla“.



# KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR INVESTIC

---

5. Váha svítidla nesmí překročit 7 kg, svítivost je stanovena projektem (viz. technická zpráva), IP ochrana musí splňovat požadavky příslušné normy (viz. technická zpráva), tj. minimálně IP 54.

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným doplněním a provedenou změnou podmínek výběrového řízení prodlužuje lhůtu pro **podání nabídek do 29. 12. 2020 do 9:00 hodin.**

Zadavatel do dokumentace veřejné zakázky vkládá opravenou výzvu a doplňující dokument (projektová dokumentace stavební část).

V Karlových Varech dne 11. 12. 2020