



LEGENDA

1

Splasťková kanalizace

2

Splasťková kanalizace

DS1

Dešťová kanalizace

DS1

Dešťová kanalizace

OPADNÍ POTRUBÍ HŘELOVÉ PE ODHLUČNĚNÉ PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ HŘELOVÉ PP-HT (SPÁD MIN 2,5%)

VĚTRACÍ POTRUBÍ HŘELOVÉ PP-HT

SVÁROVANÉ PE POTRUBÍ (OZNAČENÉ OŠKY LITINA) NAVLEKOVÁ IZOLACE 1,3MM

BEZROLOVÁ LITINA BEZ IZOLACE (OŠEK VEDENÝ V CHÓC BEZ POŽÁRNÍ ODOLNÉ OBEZDŮVKY NEBO NAVAZUJÍCÍ NA CHÓC)

□

PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETA (NEBO UCÁPKA)

□

DVÍRKA PRO REVIZI MANŽET (NEBO UCÁPKÁK)

□

BEZ POPISU (JEDNÁ SE O DVÍRKA 300x300)

□

DVÍRKA PRO REVIZI KANALIZACE

□

S PŘÍPOJNÝM ROZMĚRY

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VIZ PŮDORYSY

POZNÁMKY:

- DO POTRUBÍ VE STŘEŠE NEBUDU ZASAHOVÁNO. NÁPOJENÍ V NÁVAZNOSTI NA REKONSTRUKCI STŘECHY- VIZ POZNÁMKA V PŮDORYSECH

- DO PODLAHY NEZASAHOVAT. JE-LI NEJNÍŽŠÍ HŘELO V PODLAZE, PONECHAT KUS LITINY. LZE-LI, VYMĚNIT PO CÍLE VÍŠE PODLAŽÍ

- STUPNÍKY JEDU VE 3AP-10MP AŽ NA VÝŠKY OBEZDŮV V OBJEKTU A A B JE KANALIZACE V NEJNÍŽŠÍM PODLAŽÍ VEDENA AŽ NA VÝŠKY VOLNÉ V OBJEKTU AT JE KANALIZACE V NEJNÍŽŠÍM PODLAŽÍ ČASTO OBEZDŮV. PODOBNĚ VIZ PŮDORYSY

- ODOLNOSTI OPROTI NAVRHOVANÉ PD ZAKRESLIT DO DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

Vypracoval: Ing.Lenka Janečková	Zodp. projektant: Ing. Ondřej Košína	HIP: Jiří Brož	KTS-CZ, s.r.o. Kancelář technických specializací Zavod. Mtu 5760 360 17 Klatovy Vary tel: +420 380 020 email: kts-cz@kts-cz.cz
Investor: Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary p.o.	Formát: 18xA4		
Alce: Výměna stávajících rozvodů kanalizace v objektech A, A1, B D.1.4 - ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE	Datum: 03/2020	Účel: DPS	Č. zakázky: 2002003.0
Obsh: výkres: Objekt A1 Schéma kanalizace-část 1	Mříčko: 1:50	Č. výkresu: D.1.4. A1 06	