



CELÉ 2.NP JE NOVĚ OPATŘENO SÁDKOKARTONOVÝM PODHLEDĚM TL 50M SPODNÍ HRANA 3,200 UPEVNĚNÉM NA DŘEVĚNÉM ROSTU. JEDNOTLIVÉ MODULY NEJSOU PRŮLÉZNÉ. PODHLED BEZ MOŽNOSTI PŘÍSTUPU BUDE OPATŘEN NOVÝM PŘÍSTUPOVÝM OTVOREM S POKLOPEM UPEVNĚNÝM NA PANTECH. PRO MONTÁŽ OTVORU PROVĚST ÚPRAVY NOSNÉHO SYSTÉMU PODHLEDU. POLOHU PŘÍZPŮSOBIT MOŽNOSTEM UMÍSTĚNÍ. PŘÍSTUP BUDE SLOUŽIT PRO PŘÍPADNOU KONTROLU ČI ÚPRAVY POTRUBÍ, A PRO PŘÍSTUP K PROTIPOŽÁRNÍM UCPÁVKÁM. (NADPRAŽÍ DVEŘÍ DO KNIHOVNY SH =2,180)

LEGENDA – ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY

NEPOPSANÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY JSOU STÁVAJÍCÍ A BEZ ZÁSAHU
OZNAČENÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU DEMONTOVÁNY A ZNOVU POUŽITÝ
není-li ve výkresu vyloučeno, je uvažováno se stávajícími zařizovacími předměty

- WC STÁVAJÍCÍ KLOZET KOMBINAČNÍ SE ZADNÍM NEBO SPODNÍM ODPADEM
ODPAD DN100, V=230mm
WC1 NOVÝ KLOZET KOMBINAČNÍ SE ZADNÍM NEBO SPODNÍM ODPADEM
ODPAD DN100, V=230mm
U STÁVAJÍCÍ UMÝVADLO KERAMICKÉ
STÁVAJÍCÍ ZU, ODPAD DN50–530mm NAD ČP.
UM STÁVAJÍCÍ UMÝVADLO KERAMICKÉ MĚKÉ
STÁVAJÍCÍ ZU, ODPAD DN50–530mm NAD ČP.
U1 NOVÉ UMÝVADLO KERAMICKÉ S550
NOVÁ ZU, ODPAD DN50–530mm NAD ČP.
Sva SPRCHOVÁ VANIČKA 800x800 PLUS ZASTĚNA S 975 SE ŠOUPACÍMI DVEŘMI
VÝMĚNU POTRUBÍ PROVAŽET REVIZNÍM OTVOREM POD SPRCHOU.
Sva1 NOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA 800x800 PLUS ZASTĚNA S1200 SE ŠOUPACÍMI DVEŘMI
VČETNĚ SIFONU
AP AUTOMATICKÁ PRAČKA, NENÍ-U UVEDENO JINAK, ODPAD HADÍČKY POD UMÝVADLO.
D.DV DŘEZ VESTAVĚNÝ V KUCHYŇSKÉ Lince, STÁVAJÍCÍ ZU.
DO DŘEZ OCELOVÝ UPEVNĚNÝ NA KONZOLY, STÁVAJÍCÍ ZU
VL STÁVAJÍCÍ VÝLEVA LITINOVÁ VOLNÉ STOJÍCÍ
ODPAD DN70
V STÁVAJÍCÍ VÝLEVA KERAMICKÁ VOLNÉ STOJÍCÍ
ODPAD DN100–170mm NAD ČP
VI NOVÁ VÝLEVA KERAMICKÁ VOLNÉ STOJÍCÍ
ODPAD DN100–170mm NAD ČP
PW PODLAHOVÝ VPUST DN50 NEBO DN75, S VARIABILNÍM OTOCEM,
VTKOVOU MŘÍŽKOU 150/150 mm
DŮLEŽITÉ: PROSTUPY PRO VPUSTI JE NUTNÉ VRTAT V DUTINÁCH PANELO

LEGENDA – POTRUBÍ

- NOVÉ PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ NEBO ZÁVĚSNÁ KANALIZACE
STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ NEBO ZÁVĚSNÁ KANALIZACE
PRŮBĚŽNÉ STOUPAČNÍ POTRUBÍ
ODPAD DO SPODNÍHO PODLAŽÍ
ODPAD Z HORNÍHO PODLAŽÍ

LEGENDA – ARMATURY KANALIZACE

- PV Podlahový vpusť bez rozšíření
ZU Zapachový uzávěrka – podomítková, mechanická
LF Dlouhé hrdlo
PTV Přizpůsobovací ventily na kanalizaci
CP Protipožární upěchování viz poznámky

pozn: Veškeré potrubí propustující dělicími konstrukcemi, které oddělují požární úseky budou opatřeny certifikovanými požárními manžetami a ucpávkami odpovídající požární odolnosti udávající požární zpráva.
Revizní otvory v příčkách budou uzavřeny dvířky. Tam kde jsou umístěny v požárně dělicí konstrukci, budou z materiálu splňující požární odolnost shodnou s požární konstrukcí.
Před realizací je zapotřebí provést konečnou koordinaci s ostatními instalacemi a stavbou.
NEJEDNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESŮ JSOU SCHEMATA KANALIZACE
PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI VIZ SCHEMA KANALIZACE

NÁVAZNOST NA REKONSTRUKCI STŘECHY

SPRÁŠKOVÁ KAN: Původní vlnitací potrubí DN 125 bude zachováno. Pro potrubí DN 110 bude využito jako čističnice, kterou bude protaženo potrubí nové. Potrubí DN 125 bude pod stropem nejvyššího podlaží napojeno na stávající. Prostupy budou utěsněny montážní pěnou.
BEŽNÁ KAN: Potrubí bude rekonstrukce sloupčů přecházet rekonstrukci střechy, bude pod stropem nejvyššího podlaží potrubí propojeno na stávající. V opačném případě budou střechní vložky navíc doplněny samostatným středním vtokem HL69 s izolační přírubou z materiálu dle navrhované skladby.

NÁVAZNOST NA SVODNOU KANALIZACI

Potrubí včetně revizní harovky bude vyměřeno po poslední hrdlo nad podlahou nejnižšího podlaží.
Značení stoupaček je převzato z původní PD Stavoprojekt r.1975 Stoupačky X byly zřízeny následně.

LEGENDA – STAVEBNÍCH ÚPRAV

- BOURANÉ A ZNOVU DOZDĚNÉ OBEZDŮVKY
NOVÉ OBEZDŮVKY
BOURANÉ OKLADY
NOVÉ OKLADY
NOVÁ DLAŽBA, PODHLED ATO DLE POPISU
NEDOTČENÉ PROSTORY
VÝMALBA A OKLAD PO VÝMALBĚ NEUVAŽOVÁNY
DOTČENÉ PROSTORY
VÝMALBA A OKLAD PO VÝMALBĚ NEUVAŽOVÁNY, PŘÍPADNĚ UVAŽOVANÉ PRÁCE VÝPISY

Vypracoval: Ing. Lenka Janečková	Zlep. projektant: Ing. Ondřej Kořina	HIP: Jiří Brož	KTS-CZ, s.r.o. Kancelář technických specializací Závod: Ktno 5765 260 01 Ktno, Vary tel.: 325 605 024 e-mail: kts@kts-cz.cz
Investor: Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary p.o.			Formát: 15x44
Akce: Výměna stávajících rozvodů kanalizace v objektech A, A1, B D.1.4 - ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE			Datum: 03/2020 Účel: DPS Č. zakázky: 2002003.0
Období výkresu: Objekt A1 Půdorys kanalizace 2.NP			Měřítko: 1:50 Č. výkresu: D.1.4. A1 03