



Detail uložení plynovodu

Minimální krytí plynovodního potrubí v komunikacích je 1.0m.
Minimální krytí plynovodního potrubí ve stále zatravněných plochách je 0,80m.
Maximální krytí plynovodních potrubí je 1,50m
Případné min. krytí může určit správce-vlastník komunikace



AZ CONSULT, spol. s r.o.
Číslo zakázky 18/179
Výrobek uvolněn k použití
Datum 3

Odpov. proj.: Z. Nitka	AZCONSULT Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 240 888 Tel/fax.: 475 240 863 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001
Vypracoval: Z. Nitka	
Kontroloval: Ing. J. Šíma	
Kraj: Karlovarský kraj Místo: Březová	
Objednatel: KSÚSK p.o. Chebská 282, Sokolov 356 01	
Akce: III/2087 Sanace opěrné zdi Březová, Cínová ul.	Zn. souboru:
Objekt: SO 03 – Přeložka plynovodu	Stupeň: DSP/PDPS Formát: A4
Výkres: Uložení potrubí v zemi	Č. zak.: 18/179 Č. paré :
	Datum: 03/2019
	Měřítko: – – Č. přílohy: B3
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU , AZ CONSULT spol. s r.o.	



AZ CONSULT, spol. s r.o.
Číslo zakázky 18/179
Výrobek uvolněn k použití
Datum 3

Odpov. proj.: Z. Nitka	AZCONSULT Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 240 888 Tel/fax.: 475 240 863 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001
Vypracoval: Z. Nitka	
Kontroloval: Ing. J. Šíma	
Kraj: Karlovarský kraj Místo: Březová	
Objednatel: KSÚSK p.o. Chebská 282, Sokolov 356 01	
Akce: III/2087 Sanace opěrné zdi Březová, Cínová ul.	Zn. souboru:
Objekt: SO 03 – Přeložka plynovodu	Stupeň: DSP/PDPS Formát: A4
Výkres: Uložení potrubí v ochranné trubce	Č. zak.: 18/179 Č. paré :
	Datum: 03/2019
	Měřítko: – – Č. přílohy: B4
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU , AZ CONSULT spol. s r.o.	