

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

v rámci zadávacího řízení:

Ev. č. VZ zadavatele: 2/ZPR/2021

Název zakázky: Modernizace mostu ev. č. 21222-1 Milhostov

Zadavatel obdržel dne 01.02.2021 v elektronické podobě žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho účastníka v tomto znění:

DOTAZ č. 1:

Dobrý den,

dovolujeme si zaslat dotaz k VZ:

1) Pro správné nacenění pol. č. 53 SO 201 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ potřebuje uchazeč znát návrhové hodnoty ložisek. Doplní zadavatel tyto parametry?

ODPOVĚĎ:

Dobrý den,

popis elastomerových ložisek je uveden v Technické zprávě:

Ložiska: Konstrukce je na opěrách uložena na elastomerová ložiska. Na opěře O1 a opěře O2 je uloženo jedno všesměrně pohyblivé ložisko a dvě podélně pohyblivá ložiska s únosností 0,70 MN. Ložiska budou provedena jako vyměnitelná se zdvojenou úložnou deskou a budou uložena do vrstvy polymerního betonu tl. 20 mm. Nad ložisky budou v rámci betonáže NK provedeny horní nálitky. Na pilíři P1 je navržen vrubový kloub. Typ elastomerových ložisek musí být schválen objednatel a musí splňovat ustanovení TP 160. Pro ložiska bude vypracována VTD a předložena projektantovi, resp. správci stavby, ke schválení.

Dále je ve výkresové dokumentaci vidět umístění jednotlivých ložisek. Zadavatel pro lepší orientaci doplnil, po dohodě s odpovědným projektantem stavby, do výkresu „vytyčení a schéma ložisek“ tabulku ložisek.

Ostatní části Zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Vzhledem k charakteru a rozsahu vysvětlení zadávací dokumentace zůstává lhůta pro podání nabídek beze změny.

V Sokolově dne 04.02.2021

.....
Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
v zastoupení podepsal Ing. Petr Šťovíček

Příloha: Výkres - vytyčení a schéma ložisek