



služby pro stavby silnic

**SILNIČNÍ INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST,**

S.r.o.,

Žižkova 54, 301 00 PLZEŇ

## ZÁPIS

o provedení kopané sondy na akci

„III/21226 + III/21227 Modernizace křižovatky Cheb – Hradiště“ ze dne 29. 11. 2017

Místo provedení sondy: schéma

Provedl a zapsal: Marko

Skladba vrstev:

vrstva	tloušťka vrstvy cca [cm]
asfaltové vrstvy	23
podkladní vrstva z PM	8
šterkodrt' 0/63	14
lomový kámen	18
zemina	

Celková hloubka sondy cca 83 cm.

Schválil vedoucí laboratoře  
Ing. Rostislav Lojda



ŽIŽKOVA 54  
301 00 PLZEŇ  
tel./fax. 377 441 103

IČO: 46885315  
DIČ: CZ46885315

Dne: 30. 11. 2017

Pozn.:

Z provedené sondy byl odebrán vzorek zeminy z hloubky cca 63 – 83 cm ke stanovení její klasifikace a hodnoty CBR.