



Inplan CZ s.r.o.
Majakovského 707/29
360 05 Karlovy Vary

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
068/ 1108492659VYŘIZUJE / LINKA
J. Štípský / 800 850 860MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Karlovy Vary/ 09.04.2020

Vyjádření ke stavbě – **Vybudování parkoviště a úprava komunikace pro návštěvníky pietního místa na parcele č.3705/2 a 3706 v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách.**

ČEZ Distribuce, a.s., oddělení Správa energetického majetku Karlovy Vary, **nemá připomínek** výše uvedené stavbě, **za splnění následujících podmínek.**

1. Požadujeme důsledně respektovat ochranná pásma vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb. a dřívějších právních předpisů.
2. Ochranné pásmo stávajícího nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami, vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti změřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě strany u stávajícího vedení VN s holými vodiči AIFe 7 metrů.
Veškeré stavby budou vzdáleny min. 4 m od krajního vodiče a od příhradových stožárů a opěrných bodů bude stavba vzdálena min 5,5 m z důvodu zachování stability a údržby distribučního zařízení VN. Oplocení v místě křížení stavby s distribučním zařízením (VN 22 kV) bude dodržena výška vodičů nad stavbou min 6 m a bude z nevodivého materiálu.
3. Musí být zachovány zásady bezpečnosti dle PNE 33 33 02, zejména pak dodržení minimálních vzdáleností od živých částí elektrického zařízení při práci, pobytu nebo použití mechanizačních prostředků v jeho blízkosti.
4. Ke stavbě bude doloženo vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., k výskytu podzemního zařízení. Budou důsledně respektovány podmínky v něm uvedené.
5. Dojde-li stavbou ke styku se zařízením v majetku ČEZ Distribuce, a.s., bude požádáno o udělení souhlasu s prováděním prací v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy dle zákona č. 458/2000 Sb.
6. Stavbou nesmí být dotčeno ani poškozeno venkovní či kabelové vedení a nesmí dojít k omezení přístupu k zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
7. V přímé souvislosti s činností nedojde k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 800 850 860, Linka pro hlášení poruch: 840 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
Zasílací adresa pro zákazníky: ČEZ Distribuce, a.s. Guldenerova 2577/19, 303 03 Plzeň

Tento souhlas platí jeden rok ode dne vydání.

S pozdravem



 **DISTRIBUCE**

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín - Děčín IV-Podmokly

Teplická 874/8, PSČ 405 02

IČO: 247 29 035

143

Ing. Zdeněk Rada

Vedoucí oddělení Správa energetického majetku