

Sousední objekt "IB"

Nápojení na spojovací krček objektu

150lx
2x zářivka 230V

SCHODIŠTĚ
1,01
16,3 m²

OKLUP
1,72
6,9 m²

WC M
1,08
6,9 m²

200lx
1x zářivka 230V

VÝTAH
1,10
3,2 m²

UMÝVÁKOVNA
1,07
3,4 m²

WC Ž
1,08
4,3 m²

200lx
2x zářivka 230V

WC M
1,11
4,8 m²

200lx
8x zářivka 230V
1x zářivka 400V

TECHNICKÁ MÍSTNOST
1,14
7,9 m²

SERVER
1,13
5,4 m²

500lx
4x zářivka 230V
1x rezervna 400V
1x vývod chlazení 1,8kW

500lx
12x zářivka 230V
1x rezervna zářivka 400V

RECEPCE
1,04
8,6 m²

VSTUPNÍ HALA ČEKÁRNA
1,08
63,5 m²

300lx
8x zářivka 230V
regulovatelné osvětlení

HLAVNÍ VYPÍNAČ
CENTRÁL STOP

ZÁLOŽNÍ
1,05
4,3 m²

2x zářivka 230V

2x zářivka 230V

2x zářivka 230V

2x zářivka 230V

2x zářivka 230V

300lx
24x zářivka 230V
3x zářivka 400V
regulovatelné osvětlení
Připojnicový rozvod 25A

HALA
1,02
378,3 m²

SO201 - IVS

1.NP - půdorys elektro