

Karlovarský kraj Krajský úřad
Centrální podatelna



B001290272

Ev. č.: **61205/12**

Listy/přil.: 1/2 27.9.2012

Číslo jednací:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
Karlovy Vary
360 06

VÁŠ DOPIS ZNAČKY
001047133485

NAŠE ZNAČKA
8120037698

LINKA
840 840 840

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Plzeň 24. 9. 2012

Vážený žadateli,

Vašemu požadavku o přeložku Závodní, kat. území: Dvory, parc. č.: 522/1, 360 06 Karlovy Vary, Dvory, ze dne 19. 9. 2012, lze vyhovět po splnění následujících podmínek.

Přeložka bude provedena tímto způsobem:

Kabel VN 22kV 3x240 AXEKVCEY přeložit v úseku mezi úsekovým odpojovačem US_KV_89 a trafostanicí KV_1123 Záchranná služba tak, aby byl uložen mimo plánované parkoviště pro areál VTP. Kabel na par.č. 525/82 přerušit, naspojkovat novým kabelem 3x240 AXEKVCEY a vést v nové trase v zeleném pásu. Délka nové trasy mezi spojkou a úsekovým odpojovačem US_KV_89 cca 140 m.

Zmíněné úpravy může provést dle §47 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon), pouze provozovatel (vlastník energetického zařízení) na náklady toho, kdo přeložku vyvolal. V příloze Vám zasíláme návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení ve 2 vyhotoveních. Pokud s tímto návrhem souhlasíte, tak oba podepsané návrhy zašlete na adresu ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 19, 303 03, Plzeň (P.O.Box 03) k rukám pan(i) Tomáš Zubzanda. Obratem Vám zašleme námi potvrzenou smlouvu. Po uzavření smlouvy zahájíme zpracování projektové dokumentace včetně získání stavebního povolení. Následně bude upřesněna výše ceny přeložky a uzavřena smlouva na její úhradu. Po úhradě zálohy bude provedena přeložka zařízení distribuční soustavy a zbylé náklady vyfakturovány po jejím ukončení.

Při úspěšném územním projednání stanoveného technického řešení činí odhad celkových nákladů na přeložku zařízení distribuční soustavy cca 577300.00 Kč. Výše této ceny bude upřesněna smluvním vztahem.

Platnost stanoviska je do 26. 3. 2013, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřeshňující tuto dobu.

S pozdravem

Ing. Zdeněk Bureš
Vedoucí oddělení Připojování - region

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení poruch: 840 850 860, fax: 371 102 008, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 | společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 s předmětem podnikání - distribuce elektřiny na základě licence č. 121015583 | zasilací adresa: ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00