

Akce : Revitalizace nemocnice v Sokolově  
Slovenská ul. 545, Sokolov  
Pavilon C - stavební úpravy objektu  
PŮDORYS 1.NP

Tabulka místností :

označení	účel místnosti	plocha [m <sup>2</sup> ]
1. 01	spojovací chodba	
1. 02	schodiště	17,90
1. 03	schodišťová hala	41,90
1.03.a 1.03.b	výšahy	7,30
1. 04	rychlé občerstvení	61,30
1.04.a	rychlé občerstvení	18,85
1. 05	zábveň	8,60
1. 06	chodba	10,00
1. 07	rychlé občerstvení	16,95
1. 08	zábveň	6,30
1. 09	ranní sklad	1,75
1. 10	sklad	14,30
1. 11	místnost vedoucí	3,55
1. 12	látka	9,10
1. 13	uklid	5,30
1. 14	umývárna záměst.	1,85
1. 15	WC zaměstnanci	1,00
1. 16	WC muž	3,65
1. 17	WC muž	3,65
1. 18	WC muž	1,40
1. 19	WC muž	2,85
1. 20	WC ženy	3,45
1. 21	WC ženy	1,15
1. 22	WC ženy	1,15
1. 23	WC osoby ZTP	4,85
1. 24	unikové schodiště	20,85
1. 25	elektrorozvodna	8,30

1. 26	ventilace	5,20
1. 27	hala	71,80
1. 28	recepcce / příjem	15,10
1. 29	recepcce	10,40
1. 30	WC zaměstnanci	1,50
1. 31	WC zaměstnanci	1,10
1. 32	WC zaměstnanci	2,00
1. 33	WC zaměstnanci	2,70
1. 34	WC zaměstnanci	2,35
1. 35	WC zaměstnanci	2,35
1. 36	sklad špinavého prádla	6,55
1. 37	sklad čistého prádla	5,85
1. 38	MAMOSCREENING	22,70
1. 39	MAMOSCREENING	22,80
1. 40	MAMOSCREENING	19,20
1. 41	MAMOSCREENING	4,80
1. 42	MAMOSCREENING	21,50
1. 43	chodba	15,65
1. 44	čekárna	42,30
1. 45	STACIONÁR	4,90
1. 46	NEUROLOGIE	21,40
1. 47	NEUROLOGIE	16,60
1. 48	NEUROLOGIE	16,40
1. 49	STACIONÁR	70,30
1. 50	STACIONÁR	3,25
1. 51	INTERNI AMB.	18,20
1. 52	INTERNI AMB.	21,70

1. 53	chodba	64,80
1. 54	čekárna	26,00
1. 55	WC ženy	2,70
1. 56	WC ženy	5,10
1. 57	WC muž	1,65
1. 58	WC muž	3,90
1. 59	LSPP dospělí	14,20
1. 60	LSPP dětská	14,60
1. 61	LSPP dětská	12,10
1. 62	sklad lékařského materiálu	12,50
1. 63	ŠÁDROVNA	15,90
1. 64	CHIRURGICKÁ AMB.	31,90
1. 65	CHIRURGICKÁ AMB.	19,70
1. 66	CHIRURGICKÁ AMB.	23,40
1. 67	ZAKROKOVÝ SAL.	31,70
1. 68	uklidová komora	2,15
1. 69	ORTOPEDICKÁ AMB.	17,80
1. 70	ORTOPEDICKÁ AMB.	17,00
1. 71	ORTOPEDICKÁ AMB.	20,20
1. 72	ORTOPEDICKÁ AMB.	20,40
1. 73	sklad lékařského materiálu	2,15
1. 74	uklidová komora	2,40
1. 75	WC osoby ZTP	2,90
1. 76	zářadna EPS	5,15
1. 77	komunikační vertikála	31,30
1.77.a 1.77.b	výšahy	7,35
1. 78	schodiště	17,15

LEGENDA SLABOPROUD

- Sestava Emergency Assiel Alarm 605001FULL-0022
- Vyhodnocovací jednotka CFEAPSU
- Signalizační jednotka modrý majáček s buzákem CFEAODI
- Resetovací tlačítko CFEARSP
- Tahový hlásič nouze CFEAPULL
- Kabel 4 párový UTP CAT6 OHLS (příprava CCTV)
- kabel ukončený nad podhledem uvnitř z vnější strany dle dispozic navrženy počet kabelů dle možných směrů do RACK STK
- Kabel 4 párový UTP CAT5e OHLS (příprava ACS)
- kabel ukončený v krabici ve výšce 130 cm, do RACK STK
- Zásuvka 2 x RJ45 CAT5e telefon + data
- Kabel UTP CAT5e OHLS zakončený koncovkou pro WIFI router
- Datová zásuvka 1 x RJ45 CAT6 OHLS pro TV
- Datová zásuvka 1 x RJ45 CAT5e pro telefon
- RACK19
- Rozvaděč RACK 19" viz zpráva
- Kabel 4 párový UTP CAT5e (telefon/PC/Emergency) do zásuvek 2x (2xRJ45) 1x (1xRJ45)
- Kabel 4 párový UTP CAT6 OHLS (TV) do zásuvky 1x (1xRJ45)
- Kabel 4 párový UTP CAT6 OHLS (příprava pro CCTV)
- Kabel 4 párový UTP CAT5e OHLS (příprava ACS)
- Kabel SYKFY 50x2x0,5 propojení k telefonní přípoje URACK pavilonu C 2x kabel
- Kabel optický Brand-Rex PDC 50/125 4 vlákna multimód propojení s datovým rozvaděčem v 2.np Pavilon C
- Kabely budou vedeny pod podhledem na chodbě v požárně odolném žlabu (dodávka elektro NN) v místnostech pod povrchem v el. instalační trubce.
- Kabely v místnosti s RACK budou vedeny v elektronistalačním drátěním žlabu.
- Kabely na chodbě k TV a k CCTV na distančních příchytkách
- Rozvaděč NN přívod NN pro RACK (řeší elektro NN)
- 230V Kabel CYKY 3-J (3C)x2,5mm<sup>2</sup> samostatné jističi 16A (charakteristika B), označení STK

TECHNICKÉ ÚDAJE

Klasifikace (tridy) prostředí podle ČSN EN 50 131-1-edice-2, (vydaná 2007, změna A1-3/2010, Z1-11/2009)  
I vnitřní (výhledné místnosti)  
II vnitřní všeobecné (schodiště, chodby)  
III venkovní chráněné (přístřešky)  
IV venkovní všeobecné (trvale vystavené vlivům počasí)

Soustava elektro-přípojka 3+PEN AC 230/400V, 50 Hz, TN-C  
Soustava elektroinstalace 3+N+PE AC 230/400V, 50 Hz, TN-S  
Soustava přívodu RACK 1+N+PE AC 230V, 50 Hz, TN-S

Soustava rozvodu STK SELV 24,12 V MN (bezpečné napětí)

Ochrana před úrazem elektrickým proudem  
živých částí izolací (ČSN 33 2000-4-41-edice-2, vydaná 2007, změna Z1-4/2010)  
kovy (ČSN 33 2000-4-41-edice-2, vydaná 2007, změna Z1-4/2010)  
proudovým chráničem (ČSN 33 2000-4-41-edice-2, vydaná 2007, změna Z1-4/2010)  
neživých částí samostatným odpojením vadné části od zdroje (ČSN 33 2000-4-41-edice-2, 2007, Z1-4/2010)  
pospojováním (ČSN 33 2000-4-41-edice-2, vydaná 2007, Z1-4/2010)

Provozní podmínky a vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3 (vydaná 1995, změna Z1-12/1995, Z2-8/1997, Z3-5/2009)

Venkovní prostor soupis vnějších vlivů, které nejsou dle ČSN 33 2000-5-51-edice-2 (vydaná 2006, změna Z1-4/2010, přílohy ZA.1.4 (512.2.4) normální - AB8 (tepelní rozsah -25°C až + 40°C). Vnější vlivy mimo rámec kapitoly 52 ČSN 33 2000-3 se neuvyskytují. Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem se jedná o prostoty nebezpečné.

Sociální zázemí v souladu s ČSN 33 2000-7-701 (2007), prostoty s vanou nebo sprchou a umývací prostoty

Vnitřní prostoty jsou stanoveny ve smyslu ČSN 33 2000-5-51-edice-3, (vydaná 2010) jako normální  
ČSN 33 2000-3, čl. 320.N3. Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem se jedná o prostoty normální.

Kabel 4 párový UTP CAT6 OHLS (příprava CCTV) zakončený koncovkou

Kabel 4 párový UTP CAT6 OHLS (TV) do zásuvky 1x (1xRJ45)

Kabel 4 párový UTP CAT5e (PC, Tel, Tiskárna)  
kabel ukončený v dvojzásuvkách 1x2xRJ45  
kabel zavedený 2x (PC+PC / PC+Tel)

sestava Emergency Assiel Alarm 05001FULL-0022  
tahový hlásič nouze CFEAPULL -  
resetovací tlačítko CFEARSP -  
vyhodnocovací jednotka CFEAPSU -  
signalizační jednotka modrý majáček s buzákem CFEAODI

Požární úcpávka

Kabel 4 párový UTP CAT6 OHLS (TV) do zásuvky 1x (1xRJ45)  
Kabel optický Brand-Rex PDC 50/125 4 vlákna multimód  
propojení s datovým rozvaděčem v 2.np Pavilon C

BEZE ZMĚN  
NENÍ PŘEDMĚTEM PD

NENÍ PŘEDMĚTEM PD



**JURICA a.s.**  
ARCHITEKTURA • INŽENÝRING • STAVBY

302 62 Bělá Cih. 116, IČ 263 64 795  
tel. 353 844 402, 353 810 070, fax 353 033 209

**Asieler Oslov:** Sava sava 01, 363 01 Oslov  
tel. 353 844 402, 353 810 070, fax 353 033 209

**Asieler Sokolov:** Vltava 121, 368 01 Sokolov  
tel. 353 024 093, 353 033 455, fax 353 024 093

**Datum:** 03.2013  
**Zakázka č.:** 0111-C1  
**Formát:** A4  
**Stupeň PD:** PD pro stavební povolení / DSP  
**Objekt:** PAVILON C - PŮDORYS 1.NP  
**VÝKRES:** SLABOPROUDÉ ROZVODY

**Číslo paré:** 0111-C1  
**Stavba:** 18A4  
**Měřítko:** 1:50  
**Číslo výkresu:** 01/11-C1-F.-TPS.05-3