

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Datum : 12.2014
Čís. zakázky : 01/11
AIP : Ing. Pavel Borák
Vypracoval : Ing. Pavel Borák
Stupeň : Projektová dokumentace pro provedení stavby
Akce : **Zateplení budovy B, nemocnice Sokolov**

01/11

TECHNICKÁ ČÁST

1. Bourání

V rámci bouracích prací bude provedeno:

1. Vybourání části vnitřní příčky zasahující do nově navrženého okna. Vzhledem k tomu, že v části bouraného zdiva se nachází otvor, bude překlad nad tímto otvorem demontován. Parapetní zdivo tohoto otvoru bude také vybouráno
2. V místě předpokládaného nového okenního otvoru bude ve stávajícím zateplení, v rozměrech budoucího okna a překladu, vyříznut řezným kotoučem otvor, který bude tvořit ostění budoucího okna. Zdivo za zateplovacím systémem může být bouráno standardní technologií.
3. Osazování překladů bude prováděno po částech nejprve z jedné strany po vyklínování pak ze strany druhé. Při osazování překladů bude použito malty s bobtnavým účinkem.
4. Po osazení překladů budeš vybourán vlastní otvor pro osazení oken.

2. Překlady

Nad okenním otvorem bude použit překlad z 2x I140 délky 1775 mm. Tato délka je stanovena pro uložení 200 mm na každé straně. Postup pro osazení překladu bude následující. Nejprve bude z jedné strany vysekána drážka pro osazení jednoho I140. Po jeho vyklínování a zazdění bude dokončeno bourání z druhé strany, osazen překlad, bude provedeno vyklínování a dozdění prostoru. Při provádění dozdivek bude použito malty s bobtnavým účinkem. Vlastní bourání otvoru bude provedené po osazení překladů.

3. Okna

Vlastní okna budou provedena ve standardu, jako jsou navržena okna v ostatních prostorech v rámci zateplení a výměny oken pavilonu B. Technická specifikace je totožná jako v technické zprávě zateplení budovy B nemocnice Sokolov.

4.1. Úpravy povrchů – vnitřní omítky

V rámci vnitřních omítek bude provedeno pouze zednické začištění okolo nově osazených oken v rozsahu poškození. Předpokladem je, že bude opravena jádrová omítka + štuková omítka.

4.2. Malby

Výmalba bude provedena na celé stěně, kde jsou osazena nová okna. Uvažováno je 2x malba bílá + základní podkladní nátěr neutralizační soli.

4.3. Úpravy povrchů – vnější omítky

Vzhledem k tomu, že vyříznutím otvoru do stávajícího zateplovacího systému dojde k porušení jeho celistvosti, bude provedena úprava celé stěny následujícím způsobem.

1. stávající omítka bude omyta tlakovou vodou.
2. bude provedena penetrace, jako podklad pro stěrku s výztužnou tkaninou. Penetrace bude stejného provedení, jako bude použita při zateplení ostatních ploch pavilonu B
3. okolo oken budou nalepeny výztužné rohy, okapníčky, APU lišty atd. ve stejném standardu, jako u zateplovaných ploch jako u pavilonu B
4. bude provedena celoplošná stěrka tl.min 4mm, s vloženou výztužnou tkaninou opět ve standardu zateplení B.

Akce : Zateplení budovy B, nemocnice Sokolov

Technická zpráva.

5. po technologické přestávce bude provedena penetrace podkladu pro mnichovskou omítku.

6. bude provedena mnichovská omítková silikátová, probarvená ve hmotě, zrnitosti 1,5 mm. Ostatní stěny budou upraveny dle PD zateplení pavilonu A.

*AIP : Ing. P. Borák
Vypracoval : Ing. P. Borák
Datum : 12.2014*