



rozvodná soustava: síť TN-C; 3+PEN; ~ 50Hz; 230V
ochrana automatickým odpojením od zdroje: dle ČSN EN 61140 ed.3
zemnicí soustava: pojiskové skříňné budou propojeny zemnicím páskem FeZn 30x4
ostatní potřebné údaje: viz Technická zpráva

ELVOST		projekty elektro návrhy a dodávky osvědčení		nám Krále Jiřího 8, Cheb Tel.: 354 436 246 IČO: 46862579 e-mail: elvost@seznam.cz	Paré:
Projektant:	Ing. Jiří Voráč	Zodpovědný	Ing. Jiří Stehlík	Číslo zakázky:	210705
Stavebník:	Školní statek a kraj, stř. ekolog. vých. Cheb, p.o., U Farmy 30/11, 350 02 Cheb				Datum:
Kraj:	Karlovarský	Obec:	Cheb	Měřítko:	-
Akce:	Demolice stájí č. 2 a 3, s vestavbou a objektu kanceláří Dolní Dvory				Stupeň:
Část:	D.1.4 SO 431 Přeložka NN rozvodů				Ús
Obsah:	Schéma zapojení jističích skříní				Číslo výkresu:
					D.1.4.3