



rozvodná soustava:
sít' TN-C; 3+PEN; ~ 50Hz; 230V
ochrana automatickým odpojením od zdroje:
dle ČSN EN 61140 ed.3
zemnicí soustava:
pojistkové skříně budou propojeny zemnicím páskem FeZn 30x4
ostatní potřebné údaje: viz Technická zpráva

ELVOST		projekty elektro návrhy a dodávky osvětlení	nám Krále Jiřího 8, Cheb Tel.: 354 436 246 IČO: 46862579 e-mail: elvost@seznam.cz	Paré:
Projektant: Ing. Jiří Voráč	Zodpovědný projektant: Ing. Jiří Stehlík		Císlo zakázky: 210705	Datum: 11/2021
Stavebník: Školní statek a kraj. stř. ekolog. vých. Cheb, p.o., U Farmy 30/11, 350 02 Cheb			Kraj: Karlovarský	Obec: Cheb
Akce: Demolice stájí č. 2 a 3, s vestavbou a objektu kanceláří Dolní Dvory			Měřítko: 1:500	Stupeň: ÚS
Část: D.1.4 SO 431 Přeložka NN rozvodů			Císlo výkresu: D.1.4.2	
Obsah: Situační výkres přeložky NN rozvodů				