

Naše značka: 0039/2019

0636557/19/CCH/SS0-1

ing. Martin Štecher
Mokřiny 232, 352 01 Aš
IČO: 737 16 065
Tel.: 777 773 709
E-mail: stechy@seznam.cz

Vyřizuje / Tel.
Huková / 720 752 346

Datum
13. 11. 2019

Věc: "Celková oprava propustku na silnici III/2119, Prameny"

Zasíláme Vám tímto „Vyjádření k předložené PD ve stupni DUR a DSP“

V rámci nově navrhované stavby dojde ke střetu s podzemním komunikačním vedením společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Vzhledem k provádění zemních stavebních prací v ochranném pásmu tras telekomunikačního zařízení požadujeme respektovat následující podmínky:

1. Před zahájením stavby musí být trasy telefonních kabelů vytýčeny jak polohově, tak hloubkově a **vyznačeny na terénu**. V ochranném pásmu kabelů (tj. **1 m** po obou stranách vedení) musí být zemní práce prováděny **pouze ručně**.
2. Vytýčení sítí elektronických komunikací v majetku společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pro Vás může zajistit odborný pracovník naší společnosti: Rostislav Králíček, pracoviště: Karlovy Vary, telefon: 602 413 059, email: rostislav.kralicek@cetin.cz
3. V místě nových zpevněných povrchů, uložte kabelové vedení do chrániček. Založte rezervní chráničku PE 110 mm. Chráničky uložte tak, aby přesahovaly alespoň 0,5m za okraj zpevněné plochy.
4. V zájmovém území požadujeme v rámci stavby respektovat minimální krytí, vzdálenosti sítí v souběhu a křížení uvedené v ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 33 4050 Předpisy pro podzemní sdělovací vedení.
5. Nadzemní vedení SEK je viditelné a je nutné jej respektovat i při pohybu mechanizace.
6. Jakákoli manipulace s telekomunikačním zařízením bez vědomí odpovědného pracovníka naší společnosti není dovolena. V případě kolizní situace s podzemním komunikačním vedením společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., kontaktujte správce – **ing.Šárka Huková / 720752346**

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., za podmínky splnění výše uvedených podmínek a Všeobecných podmínek ochrany uvedených ve Vyjádření o existenci SEK č.j.: 0636557/19 vydané dne 20.05.2019, nemá námitek k povolení stavby příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona.

S přátelským pozdravem

Ing.Šárka Huková
Pracoviště správy a ochrany sítí

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063


