

Ing. Iveta Drahokoupilová
Botanická 256
362 63 Dalovice

Váš dopis zn/ze dne

Náš dopis zn

Vyřizuje/linka

Kunc/115

Karlovy Vary

18. 11. 2021

Věc

Zateplení obvodového pláště budovy Domov mládeže SOŠ STAVEBNÍ p.o.. Existence sítí.

V příloze dopisu Vám zasíláme potvrzenou situaci, s tím, že v zájmovém území se **nachází** zařízení ve správě Karel Holoubek - Trade Group a.s., odštěpný závod Teplárna Karlovy Vary, který zastupuje Karlovarskou teplárenskou a.s. na základě nájemní smlouvy.

Jedná se primární horkovodní podzemní vedení v dimenzi 2x DN 125. Uložení potrubí je v topném kanále.

Dále jsou v zájmovém území umístěné sekundární podzemní rozvody (ÚT a TUV) v dimenzi 2x DN 100 → DN 65. Uložení potrubí je v topných kanálech.

Průběh topných rozvodů je informativně zakreslen, dle stávající dokumentace KHTG – odštěpný závod Teplárna K. Vary.


Zařízení je nutno upřesnit vytýčením v místě zájmového prostoru. Šířka ochranného pásma činí 2,5 m na obě strany zařízení.

1. Stavebními pracemi musí být respektováno stávající zařízení rozvodů tepla.
2. Stávající zařízení rozvodu tepla bude před zahájením stavby vytýčeno
3. Prvky lešení umístit mimo stávající topný kanál a mimo šachtové poklopy. Případné kolizní situace se zařízením rozvodu tepla řešit a odsouhlasit pracovníky OZ Teplárna K. Vary.
4. Provádějící organizace je povinna učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození našeho zařízení stavebními pracemi, zejména tím že zajistí:
 - a. Písemné (telefonické) oznámení zahájení prací
 - b. Prokazatelně oznámí spolupracovníkům nebo provádějící firmě přítomnost našeho zařízení a seznámí je s polohou zařízení

- c. Upozornění těchto pracovníků na dodržení nejvyšší opatrnosti v ochranném pásmu zařízení, které je 2.5 m na každou stranu od kraje zařízení a aby při pracích kolem zařízení nepoužívali nevhodnou mechanizaci a nářadí.
- d. aby bylo okamžitě nahlášeno poškození odkrytého zařízení rozvodu tepla na OZ Teplárna Karlovy Vary, provoz rozvodu tepla 35 3176 115, 133, 125

S pozdravem

KAREL HOLOUBEK - Trade Group a.s.
odštěpný závod Teplárna Karlovy Vary
Na Výšině 348/26 (11)
360 04 Karlovy Vary - Bohatice
IČ: 25060996 DIČ: CZ25060996



Ing. Jiří Kunc
vedoucí rozvodů tepla

KAREL HOLOUBEK – Trade Group a.s.
odštěpný závod Teplárna Karlovy Vary




Potvrzuje, že se v zájmovém území
NACHÁZÍ
zařízení v naší správě.

Primární a sekundární rozvody jsou informativně zakresleny dle naší stávající dokumentace. Zařízení je nutno upřesnit výtčením přímo na místě. Toto vyjádření nenahrazuje naše stanovisko ke stavebnímu nebo územnímu řízení.

Šířka ochranného pásma činí 2,5m na obě strany zařízení viz. zákon č.91/2005 Sb. §87

Platnost vyjádření končí dne: 18.11.2022

Datum: 18.11.2021 Podpis: 

-  primární (horkovodní) rozvody
-  sekundární (teplovodní) rozvody
-  sekundární (teplovodní) rozvody

