

Správa lázeňských parků, příspěvková organizace U Solivárny 2004/2, 360 01 Karlovy Vary

Ing. Iveta Drahokoupilová
Botanická 256
362 63 Bohatice

Váš dopis zn.:
Ze dne:

Naše zn.:
Vyřizuje: Ing. Hana Petříková, 607 944 122
Telefon: 353 360 827
E-mail: stromy@slpkv.cz, info@slpkv.cz

Datum: 25.01.2022

Věc: „Zateplení obvodového pláště budovy DD SOŠ Stavební Karlovy Vary“ – vyjádření správce zeleně k územnímu a stavebnímu řízení

Jako pověřený vlastník a správce veřejně přístupných ploch zeleně ve vlastnictví Města Karlovy Vary sdělujeme následující:

Obecné požadavky:

- požadujeme respektování vzrostlé zeleně v řešeném území v maximální možné míře
- v rámci stavby musí být účinně chráněna veškerá v okolí rostoucí zeleň (nadzemní i podzemní část) – vč. respektování ČSN 83 9061, případně dalších zákonných norem řešících ochranu zeleně na staveništích
- při provádění terénních úprav musí být dodržena minimální vzdálenost mezi zásahem do terénu (hranou výkopu) a kmenem stromu **nejméně 2 m**, u dřevin o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí větším než 80 cm musí být tato vzdálenost **nejméně 3 m** (limit je mezi hranou výkopu a obvodem stromu – nikoliv středem). Je důležitá maximální ochrana kořenové zóny stromů, minimalizace poškození kořenů
- vzrostlé stromy budou účinným způsobem chráněny před poškozením stavebním provozem i mimo staveništní dopravou, v případě, že mechanismy budou provádět práce v těsné blízkosti stromů, je třeba kmeny chránit smysluplným bedněním
- v kořenové zóně (nejbližší okolí stromu) nebudou skladovány žádné těžké věci (stavební materiál apod.)
- v případě nutnosti provede nezbytné redukční řezy stromů na pozemcích v naší správě (kvůli mechanizaci) naše organizace
- v prostoru projektované trasy budou ve spolupráci se SLP p.o. K. Vary včas odstraněny keřové porosty
- výkop v trávníku bude proveden tak, aby při zpětném záhozu byl v trase hutněn písek a poslední vrstva tl. 10-15 cm byla minimálně ornice (případně zahradní zemina). V konečné fázi budou plochy po výkopu v trávníku osety travní směsí parkového typu, plochy budou uvedeny do původního stavu.
- požadujeme k přizvání naší organizace k vytýčení tras před vlastním zahájením stavby

Konkrétní podmínky:

- požadujeme udržování pořádku a důsledné uklízení odpadu (zejména zateplovacích „zbytků“) v průběhu stavby
- požadujeme uvedení dotčených ploch zeleně do původního, lépe lepšího, stavu včetně obnovy dotčených travnatých ploch
- požadujeme předání ploch zeleně po skončení stavby do naší správy a péče

CO:

SPRÁVA LÁZEŇSKÝCH PARKŮ
Ing. Miroslav Kučera PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
ředitel organizace IČ: 008 71 982 - DIČ: CZ00871982
U Solivárny 2004/2 (8)
360 01 KARLOVY VARY

Tel: 353 360 811
Fax: 353 229 440
E-mail: info@slpkv.cz
IČ: 00871982, DIČ: CZ00871982,

Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., Karlovy Vary
č.ú. 0800468349/0800

zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, v oddíle Pr, vložce č. 589, dne 24.11.2004