

Vysvětlení zadávací dokumentace

v rámci zadávacího řízení:

Ev. č. VZ zadavatele: 74/MR/TÚ/2022

Název zakázky:

Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby (DSP/PDPS)

„Modernizace mostů v Karlovarském kraji (7)“

Zadavatel obdržel dne 29.04.2022 v elektronické podobě žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho účastníka v tomto znění:

Dobrý den,

dne 27. 4. 2022 jsme pomocí elektronického nástroje E-ZAK obdrželi Výzvu k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby (DSP/PDPS): Modernizace mostů v Karlovarském kraji (7).

Po prostudování Výzvy včetně všech příloh Vás tímto žádáme o vysvětlení v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dotaz č. 1

Na některých mostech se zjevně nachází uložené inženýrské sítě (což je uvedeno i v ML), má zadavatel představu o tom, jakým způsobem mají být přeloženy? Zda se mají na mostech ponechat?

Dotaz č. 2

Na základě čeho rozhodl zadavatel o tom, že by měla být ponechána NK u mostů ev. č. 22125-4 Damice (v případě možnosti rozšíření) a ev. č. 230-027 Mnichov. Existuje diagnostický průzkum těchto konstrukcí?

Dotaz č. 3

V případě, že bude most ev. č. 22125-4 Damice zcela přestavěn (což zadavatel v zadávacích podmínkách připouští) v upravené poloze, může dojít, zejména s ohledem na hydrotechnické posouzení, k podstatnému zvětšení mostu, jak bude taková změna zadání řešena, bude uzavřen dodatek k SOD?

Dotaz č. 4

Na základě čeho bude rozhodnuto o výměně krajních nosníků (kterou podmíněčně připouští zadavatel) na mostě ev. č. 230-027 Mnichov. Bude prováděna diagnostika v rámci projektové přípravy, nebo bude rozhodnutí provedeno až na stavbě po odkrytí konstrukce?

Dotaz č. 5

Uchazeč stanovil min. cenu projektových prací dle sazebníku UNIKA a to 1.642.640,- Kč (viz příloha), předpokládaná cena uváděná zadavatelem je 991.736,- Kč tj. cca 60% z této ceny. Předpokládaná cena v rámci zadání veřejné zakázky je tak de facto již cenou dumpingovou.

ODPOVĚĎ:

Dotaz č. 1

Na mostě ev.č. 221 25 – 4 Damice se nachází VO, na které je uzavřená smlouva. Smlouva řeší přeložku kabelu, kterou si provede na své náklady sám vlastník (správce). V tomto případě bude inženýrská síť do mostní konstrukce znovu osazena (do nové plastové chráničky v mostní římsě).

Na mostě ev.č. 210 44 – 4 Šindelová je osazena limnigrafická stanice – rovněž je uzavřena smlouva, že provozovatel si provede přeložku na své náklady. Zpětné osazení stanice je v případě zájmu provozovatele možné.

Na mostě ev.č. 230 – 027 je napájecí kabel pro čidlo náledí, který je ve správě zadavatele. Jeho přeložka není nutná, ale v případě dotčení kabelu je nutné jeho znovu osazení.

Veškeré projektové práce spojené s přeložkami uvedených inženýrských sítí jsou součástí předmětu plnění a budou zahrnuty do cenové nabídky zhotovitele.

Dotaz č. 2

Zadavatel požaduje případné zachování spodní stavby z důvodu zachování technického řešení mostu – klenby (viz. technický list). Zadavatel preferuje zachování stávající klenby mostu na odpovídající šířkové uspořádání s případným vykonzolováním říms. Obdobné řešení bylo realizováno na mostních konstrukcích ev.č. 223 7 – 1 Krásný Les a ev.č. 223 7 – 2 Osvinov.

Diagnostický průzkum na most ev.č. 221 25 – 4 a most ev.č. 230 – 027 není zpracován.

Dotaz č. 3

O eventuelním přestavění mostu ev. č. 22125-4 Damice bude rozhodnuto na základě výsledků poslední hlavní mostní prohlídky a odborných zkušeností zhotovitele. Ještě upozorňujeme na skutečnost, že součástí předmětu plnění veřejné zakázky je návrh, posouzení a vyhodnocení min. dvou variant návrhu modernizace mostu (viz odst. 4.3. Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu).

Dle výše zmíněného nelze předjímat uzavření dodatku k SOD.

Dotaz č. 4

O výměně krajních nosníků na mostě ev. č. 230-027 Mnichov bude rozhodnuto na základě výsledků poslední hlavní mostní prohlídky a odborných zkušeností zhotovitele. Ještě upozorňujeme na skutečnost, že součástí předmětu plnění veřejné zakázky je návrh, posouzení a vyhodnocení min. dvou variant návrhu modernizace mostu (viz odst. 4.3. Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu).

Nebude prováděna diagnostika v rámci projektové přípravy.

Dotaz č. 5

Zadavatel stanovil předpokládanou cenu na základě zkušeností a porovnání cen projektových prací na zakázkách obdobného rozsahu a charakteru. Jedná se o zakázky zadané zadavatelem v posledním období v rámci Karlovarského kraje.

Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace