



VŠEM ÚČASTNÍKŮM
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Váš dopis značka / ze dne
07 .06. 2022

Naše značka

Vyřizuje / linka
Ing. Tina Batková/ 119

Karlovy Vary
08. 06. 2022

Odpověď na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci otevřeného řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Nemocnice v Karlových Varech – lékárna, zřízení pracoviště pro přípravu a ředění cytostatik“

Dotaz č. 2:

Měla bych dotaz k systémovým panelům sendvičového typu. Polystyren s klasifikací DP1 a reakcí na oheň A1 bude zřejmě chyba v dokumentaci, jelikož polystyren je extrémně hořlavý. Takové parametry nemá ani PIR, který má výrazně lepší vlastnosti.

Každopádně DP1 splní jen minerální vlna. Je tedy možná záměna?

Odpověď na dotaz č. 2:

Sendvičové panely musí být požárně odolné s klasifikací DP1 a reakcí na oheň A1, A2 tak, jak je uvedeno v projektové dokumentaci. Polystyren uvedený v soupisu stavebních prací těmto požadavkům neodpovídá, jedná se o nesrovnalost, je nutná náhrada za minerální vlnu.

Ve výkazu výměr opraveno:

14	M	600000NC1	<i>systémové panely sendvičového typu tvořeny pláštěm s pozinkovaného plechu v odstínu RAL 9016 a vnitřní výplní minerální vatou tl.100mm (resp.120mm), stupeň požární bezpečnosti DP1 a reakcí na oheň A1 nebo A2</i>	m2	112,000	0,00
----	---	-----------	--	----	---------	------

Příloha: P5_Výkaz výměr (verze 08.06.2022)

Ing. Jaroslav Bednář
vedoucí obchodního oddělení