



ZAŘÍZENÍ č.5
WC muži + WC TP
Vo = 185 m3/h
Pe = 0,065 kW (230 V)

ZAŘÍZENÍ č.4
šatna + úklid
Vo = 230 m3/h
Pe = 0,065 kW (230 V)

ZAŘÍZENÍ č.3
koupelna + WC muži
Vo = 205 m3/h
Pe = 0,065 kW (230 V)

ZAŘÍZENÍ č.2
koupelna + WC ženy
Vo = 180 m3/h
Pe = 0,065 kW (230 V)

ZAŘÍZENÍ č.1
úklidová komora
Vo = 80 m3/h
Pe = 0,026 kW (230 V)

- LEGENDA :**
- potrubí z pozink. plechu sk. I – Spiro
 - tlumič hluku do potrubí
 - talířový ventil
 - zpětná klapka
 - radiální ventilátor do kruhového potrubí

Tabulka místností 1.NP				
Číslo	Název	Plocha [m²]	Strop	Výška [m]
1.01	WC MUŽI	5,62	SDK v=2700 mm	3,08
1.02	WC TP	4,13	SDK v=2700 mm	3,08
1.03	CHODBA I	10,26	SDK v=2700 mm	3,08
1.04	KOUPELNA + WC ŽENY	6,27	SDK v=2700 mm	3,08
1.05	KOUPELNA + WC MUŽI	8,49	SDK v=2700 mm	3,08
1.06	ÚKLIDOVÁ KOMORA	4	SDK v=2700 mm	3,08
1.07	CHODBA II	10,21	SDK v=2700 mm	3,08
1.08	ŠATNA	9,2	SDK v=2700 mm	3,08
1.09	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,83	SDK v=2700 mm	3,08
1.10	CHODBA III	4,06	SDK v=2700 mm	3,08

Celková plocha [m²]: 65,06

Tabulka místností oprava			
Číslo	Název	Plocha [m²]	Výška [m]
1.11	CHODBA	3,66	3,08

Celková plocha [m²]: 3,66

navrhl:		HIP :			
Ing. M. Pelikánová		Ing. Karel DRAHOKOUPIL projektová kancelář Botanická 256, Dalovice u Karlovy Vary		Ing. Michaela PELIKÁNOVÁ projektová kancelář Botanická 256, Dalovice u Karlovy Vary tel 604 207 652	
Kraj:	KARLOVARSKÝ		Autorizace:		
Obec:	Karlovy Vary				
Investor:	ZŠ a SŠ Vančurova 83/2, Karlovy Vary				
Datum:	Stupeň:	Zakázkové číslo:			
10/2021	DPS	40—P—21			
Stavební úpravy části objektu školy ZŠ Závodu míru 339, Karlovy Vary – Stará Role					
D1.4 VZDUCHOTECHNIKA					
Příloha:			Měřítko:	Formát:	Číslo přílohy:
Pádorys 1.NP			1:50	6x A4	D1.4.2