


LEGENDA:



- otvor Ø120 (prostup větrací jednotky)
vertikální poloha otvoru bude upřesněna na základě konkrétní vybrané jednotky
- otvory 2x Ø90 (prostupy větrací jednotky)
vertikální poloha otvoru bude upřesněna na základě konkrétní vybrané jednotky
- nové monolitické ŽB věnce - beton C20/25, ocel B500, krytí 25 mm
- V_{BC}21-1 - šířka 250 mm, výška 380 mm
výztuž: spodní 3xR16, uprostřed 2xR16, horní 2xR16, třmínky R8 po 150 mm
- V_{BC}21-2 - šířka 375 mm, výška 250 mm
výztuž: 4xR16, třmínky R8 po 150 mm
- V_{BC}22 - šířka 375 mm, výška 380 mm
výztuž: hlavní 4x R16 (v rozích), třmínky R8 po 150 mm

- nosný systémový překlad z pórobetonu
P1 - 2 250x250x250 mm, 11 ks
- nosný systémový překlad z vápenopisku
Pv1 - 2 250x200x250 mm, 6 ks
Pv2 - 2 500x200x250 mm, 3 ks
Pv3 - 1 500x200x250 mm, 1 ks

C2

1. ETAPA



Vedoucí projektant :	Vypracoval :	Paré č. :	
Ing. arch. B. Kubiček	Ing. Roman Redl		
			
Obec :	Nejdek		
Kraj :	Karlovarský		
Investor : DZR "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace, Mládežnická 1123, 362 21 Nejdek			
Název akce :		Datum :	10/2021
Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku Mládežnická č.p. 1123, Nejdek		Stupeň :	DPS
		Č. zak. :	210204
		Měřítko :	1:200
Obsah :		Číslo přílohy :	D.1.1.e1.32.3
Stavební úpravy - C2			

Ing. arch. Břetislav Kubiček
Ralsova 2, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 167 00 295
tel: 603 854 595, e-mail: KK3K@seznam.cz