

Vysvětlení zadávací dokumentace

v rámci zadávacího řízení:

Ev. č. VZ zadavatele: 120/NR/SÚ/2022

Název zakázky: Oprava povrchu silnice III/21312 Žírovice

Zadavatel obdržel dne 19.07.2022 v elektronické podobě žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho účastníka v tomto znění:

DOTAZ č. 1 ze dne 19.07.2022:

Dobrý den,

vznášíme dotaz k technické specifikaci pol. č. 7 – Vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny (odhad – skutečnost bude upřesněna po odfrézování).

Prosíme o doplnění informací:

- 1.) Přesné umístění geomříže (na štěrkodrt' nebo mezi asfaltové směsi ACL-ACP, ACP-ACO)
- 2.) Typ – parametry geomříže.

ODPOVĚĎ:

1.) Umístění geomříže bude mezi asfaltové směsi ACP-ACL.

2.) Dle OTSKP č. 57475 jedná se o geomříž s min. tahovou pevností 100x100kN, polymerním potahem vláken s min. velikostí oka 25x25 mm a teplotní odolností min. 190 st. C dle TP 115,147.

Vzhledem k charakteru a rozsahu vysvětlení zadávací dokumentace zůstává lhůta pro podání nabídek beze změny.

.....
Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
v zastoupení Ing. Martina Svojtková