


Schéma požárních úseků:



Legenda místností:

číslo	místnost	počet	plocha [m²]	poznámky
3.01	Chodba•Schodiště	2	19,13	podlaha nově z PVC s požární odolností A u-Cu, obklad el. rozvodů a jiných hořlavých rozvodů
3.01a	Rozvodna	2	1,09	podlaha nově z PVC s požární odolností A u-Cu,
3.02	Chodba	1	49,05	
3.02a	Chodba	1	18,23	podlaha nově z PVC s požární odolností A u-Cu, obklad el. rozvodů a jiných hořlavých rozvodů
3.03	Obývací pokoj	7	18,51	
3.04	Koupelna•WC	9	2,92	
3.05	Chodba	8	2,14	
3.06	Obývací pokoj	1	14,47	
3.07	Kuchyň	1	14,37	
3.08	Chodba	1	6,28	
3.09	Pokoj	1	20,44	
3.10	Lodžie	1	2,02	
3.11	Lodžie	4	4,41	
3.12	Spol. místnost	1	12,76	
3.13	Úklidová komora	1	2,85	
3.14	WC	1	1,06	
3.15	Chodba	5	3,62	
3.16	Koupelna•WC	5	5,66	
3.17	Pokoj	5	13,96	

Výpis dveří s pož. odolností:

- dveře š. 900 mm, plné - EI:30-Sm C2 DP3
- dveře š. 1100 mm, plné - EI:30-Sm C2 DP3 + elektromagnety EPS
- dveře do výťahu š. 1100 mm - EW30-C2 DP1
- dveře š. 900 mm, plné - EI:30-Sm C2 DP3
- dveře š. 900 mm, plné - EW30 - Sm C2 DP3 + transparentní plocha min. 0,06 m2
- dveře š. 600 mm, plné - EI:30 - Sm C2 DP1
- dveře š. 900 mm, plné

Legenda materiálů:

- Stávající konstrukce
- Nové zdivo z pórabetonových tvárnic Ytong P2-500 tl. 100 mm (REI 45 DP1)

- Nedílnou součástí této dokumentace je PBŘ zpracované Bc. Janem Příbysem. V této části je proveden podrobný popis navržených úprav a požadavků na požární odolnosti jednotlivých konstrukcí, počty PHP a další požadavky.
- V objektu bude nově instalována EPS - viz. samostatná část.
- Místnost 3.01a nebude sloužit pro skladování, místnost bude neustále prázdná.

Hlavní projektant:	ing. Pavel Kodýtek		
Odpovědný projektant:	ing. Pavel Kodýtek		
Vypracoval:	ing. Pavel Kodýtek		
Investor:	Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková org.		
Akce:	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ DOMOVA PRO SENIORY V LÁZNÍCH KYNŽVART, P. O. 150309 parc. č. 569 k. ú. Lázně Kynžvart, Karlovarský kraj		
Příloha:	PŮDORYS 3.NP		
		Datum:	06-2015
		Stupeň PD:	DPS
		Měřítko:	1:150
		Označení přílohy:	D.1.1.04