


Schéma požárních úseků:



Legenda místností:

číslo	místnost	počet	plocha [m²]	poznámky
6.01	Chodba+Schodiště	2	19,13	podlaha nově z PVC s požární odolností A u-Cu, obklad el. rozvodů a jiných hořlavých rozvodů
6.01a	Rozvodna	2	1,09	podlaha nově z PVC s požární odolností A u-Cu,
6.02	Chodba	1	49,05	
6.02a	Chodba	1	18,23	podlaha nově z PVC s požární odolností A u-Cu, obklad el. rozvodů a jiných hořlavých rozvodů
6.03	Obývací pokoj	8	18,51	
6.04	Koupelna+WC	10	2,92	
6.05	Chodba	9	2,14	
6.06	Obývací pokoj	1	14,47	
6.07	Kuchyň	1	14,37	
6.08	Chodba	1	6,28	
6.09	Pokoj	1	20,44	
6.10	Lodžie	2	2,02	
6.11	Lodžie	4	4,41	
6.12	Spol. místnost	1	12,76	
6.13	Úklidová komora	1	2,85	
6.14	WC	1	1,06	
6.15	Chodba	4	3,62	
6.16	Koupelna+WC	4	5,66	
6.17	Pokoj	4	13,96	

Výpis dveří s pož. odolností:

- 1

dveře š. 900 mm, plné - EI:30-Sm C2 DP3
- 1

dveře š. 1100 mm, plné - EI:30-Sm C2 DP3 + elektromagnety EPS
- 2

dveře do výťahu š. 1100 mm - EW30-C2 DP1
- 3

dveře š. 900 mm, plné - EI:30-Sm C2 DP3
- 4

dveře š. 900 mm, plné - EW30 - Sm C2 DP3 + transparentní plocha min. 0,06 m2
- 5

dveře š. 600 mm, plné - EI:30 - Sm C2 DP1
- 6

dveře š. 900 mm, plné

Legenda materiálů:

- Stávající konstrukce
- Nové zdivo z pórabetonových tvárnic Ytong P2-500 tl. 100 mm (REI 45 DP1)

- Nedílnou součástí této dokumentace je PBŘ zpracované Bc. Janem Příbysem. V této části je proveden podrobný popis navržených úprav a požadavků na požární odolnosti jednotlivých konstrukcí, počty PHP a další požadavky.
- V objektu bude nově instalována EPS - viz. samostatná část.
- Místnost 6.01a nebude sloužit pro skladování, místnost bude neustále prázdná.

Hlavní projektant:	ing. Pavel Kodýtek	
Odpovědný projektant:	ing. Pavel Kodýtek	
Vypracoval:	ing. Pavel Kodýtek	
Investor:	Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková org.	
Akce:		
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ		Datum: 06-2015
DOMOVA PRO SENIORY V LÁZNÍCH KYNŽVART, P. O.		Stupeň PD: DPS
150309	parc. č. 569 k. ú. Lázně Kynžvart, Karlovarský kraj	Měřítko: 1:150
Příloha:	PŮDORYS 6.NP	Označení přílohy: D.1.1.07