

### LEGENDA - NOVÝCH ČASTÍ OS

- centrální rozvody provedeny z měděných trubek

- tepelně izolovány dle vyhl. 193/2007

- otopné deskové těleso VENTIL KOMPAKT


- na integrovaném TRV s omezovačem max. nastaveného

průtoku osazena TRH

připojeno přes "H" šroubení DN 15

----- otopná voda vratná

----- otopná voda přívodní



- Te = -15 °C

- ΔT = 60/45 °C

Ing. Radek SPURNÝ		Ing. Radek SPURNÝ, MOCHTÍN 38, 339 01 KLATOVY	
projektant - autorizovaný technik		TEL.: 376 321 895 IČO : 663 84 150	
zodp. projektant:	projektant:	číslo zakázky:	
Ing. Radek SPURNÝ	Ing. Jakub SPURNÝ	Ing. Jakub SPURNÝ	
Investor:		021 / 2022	
Karlovarský kraj, Závodní 363/88, 360 06 Karlovy Vary			
Stavba:		formát:	A2
CHEB - č.p. 2273, p.č. st. 6666/1		datum:	únor 2022
REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI DOMOVA PRO SENIORY		účel:	projekt pro SP
"SPALENŠTĚ" V CHEBU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE		měřítko:	číslo D.1.4.3.5
Název		1 : 50	vykres:
ROZŠÍŘENÍ VYTÁPĚNÍ			
výkresu:			
PŮDORYS 3.NP			