



Oblastní inspektorát práce
pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj

INTAR a.s.
ateliér Praha
Polská 1
120 00 Praha 2

Váš dopis:	Ze dne:	Naše č.j.:	Vyřizuje:	Kontakt:	Plzeň
	10.5.2010	2095/6.32/10/15.7/1	Ing. Hrubá	kl. 251	18.6.2010

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby

Dokumentace pro stavební povolení „Karlovy Vary – Revitalizace objektu Císařských lázní“

Podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše nadepsaný OIP projektovou dokumentaci stavby:

název stavby: **Karlovy Vary – Revitalizace objektu Císařských lázní**
místo stavby: KARLOVY VARY, Mariánskolázeňská č.p. 306
stavebník: KARLOVARSKÝ KRAJ, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - dvory
projektant: INTAR a.s., 656 73 Brno, Bezručova 17a

Žádost o vyjádření k dokumentaci předložil Ing. Václav Kosinka, Staropramenná 21/641, 150 00 Praha – Smíchov, svým dopisem ze dne 10.5.2010.

Po posouzení projektové dokumentace stavby OIP konstatuje:

Stavební část:

1. Technická zpráva ZOV neobsahuje komplexní plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Se zřetelem k rozsahu stavby, předpokládané době výstavby a předpokládanému počtu pracovníků na staveništi, je nezbytné tento plán zpracovat jako součást projektové dokumentace stavby a jako jeden z nástrojů výkonu funkce koordinátora stavebních prací. Viz § 14 citovaného zákona.

2. Ve složce E – zásady organizace výstavby **nejsou uvedeny platné právní předpisy řešící problematiku bezpečnosti práce** při provádění stavebních prací:

- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

3. Ve složce E – zásady organizace výstavby **jsou uvedeny neplatné právní předpisy** pro zajištění bezpečnosti osob při provádění stavebních prací, a to ve statí:

1.3.2. Podmínky a zvláštní opatření

v odstavci 1.3.2.1 Bezpečnost a ochrana zdraví, to jsou:

- vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990, o bezpečnosti práce a technického zařízení,
- nařízení vlády ČR č. 171/1992 Sb.,
- zákon č. 238/1991 Sb.,
- zákon č. 62/1992 Sb.,
- zákon č. 309/1991 Sb.,
- zákon č. 86/1992 Sb.,
- zákon č. 408/1990 Sb.,
- nařízení vlády č. 178/2001 Sb.,
- zákon č. 65/1965 Sb.,

v odstavci 1.3.2.4. Jiné podmínky a opatření, to je:

- nařízení vlády č. 178/2001 Sb.

4. Není určen koordinátor pro fázi přípravy stavby a realizace.

5. Stavba podléhá ohlašovací povinnosti o zahájení prací. Zadavatel stavby je povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí předpis, nadepsanému oblastnímu inspektorátu práce nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli a stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby v souladu s požadavky zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6. Staveniště musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m a zajištěno proti vstupu nepovolaných fyzických osob.

Elektrická část:

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

Protokoly o určení vnějších vlivů

SO 101 Historická budova

SO 102 Servisní budova

Upozorňujeme, že elektrická zařízení musí být provedena tak, aby byly dodrženy požadavky elektrické, mechanické a požadavky ostatních platných předpisů a norem dle ČSN 33 2000-1 ed.2 (květen 2009).

Závady nejsou takového charakteru, aby po jejich odstranění bylo nezbytné dokumentaci opětovně předložit OIP k posouzení.


Současně upozorňujeme na skutečnost, že tímto vyjádřením nejsou dotčeny Vaše povinnosti dané příslušnými ustanoveními zákoníku práce a souvisejících předpisů z hlediska bezpečnosti práce a technických zařízení a stanovených pracovních podmínek.

Vyjádření vypracovali:

Zařízení silnoproudé elektrotechniky – Ing. Dobroslav Majer, inspektor IP

Stavební část – Iva Hrubá, inspektorka IP




Ing. Miroslav Duchek
vedoucí inspektor OIP v Píseň

Příloha: Předložená projektová dokumentace, vč. CD – paré č. 4