

# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH

adresa: Závodní 94, 36021 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32

Váš dopis zn:

Ze dne: 12-09-11

Č.j: KHSKV 9087/2011/HOK/Jes

Vyřizuje: I. Jesenská  
Telefon: 355328343  
E-mail: lva.jesenska@khskv.cz

Datum: 2011-09-19

Císařské lázně Karlovy Vary,  
zájmové sdružení práv. osob  
Závodní 353/88  
360 21 Karlovy Vary-Dvory

**Karlovy Vary, Mariánskolázeňská čp. 306, pozemek parc. č. 902 – revitalizace objektu Císařských lázní (SO 102) - stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení**

Na základě žádosti investora Císařské lázně Karlovy Vary, zájmové sdružení práv. osob se sídlem Závodní ul. 353/88, Karlovy Vary, zastoupeného ředitelem ing. Lukášem Siřínkem, doručené dne 12. 9. 2011, posoudila Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech jako dotčený orgán ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 4 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, předloženou projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení Karlovy Vary, Mariánskolázeňská čp. 306, pozemek parc. č. 902 – revitalizace objektu Císařských lázní (SO 102).

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace pro stavební řízení s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech toto stanovisko:

S předmětnou projektovou dokumentací pro stavební řízení se **souhlasí**.

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na splnění takto stanovené **podmínky**:

Před vydáním kolaudačního souhlasu budou orgánu ochrany veřejného zdraví předloženy výsledky měření hluku z provozu VZT zařízení, prokazující dodržení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru stavby podle ustanovení § 11 Nařízení vlády č.148/2006 Sb.

## Odůvodnění:

Dne 12. 9. 2011 byla na Krajskou hygienickou stanici Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech doručena žádost ředitele zájmového sdružení práv. osob se sídlem Závodní ul. 353/88, Karlovy Vary, ing. L. Siřínka, o stanovisko k projektové dokumentaci stavby pro stavební řízení Karlovy Vary, Mariánskolázeňská čp. 306, pozemek parc. č. 902 – revitalizace objektu Císařských lázní. Návrh řeší rekonstrukci SO 102 – Servisní trakt a Rašelinový pavilon. Novostavba dvoupodlažního podzemního prostoru, ve kterém jsou umístěny technické a technologické místnosti (transformátor, výměňková stanice, strojovna DA, el. rozvodna, strojovna VZT), stojí mezi hlavní budovu Císařských lázní a stávajícím Rašelinovým pavilonem. Jedná se o prostor o šířce cca 10 m a délce 25 m. Stávající objekt tzv. Rašelinového pavilonu bude využit jako galerie se zázemím pro zaměstnance a hyg. zařízení pro návštěvníky. Přístupy do objektu zůstávají původní. Objekty budou napojeny na CZT a centrální přípravu teplé vody. Předmětem stavby je i



obnova původní výměňkové stanice. Vzduchotechnická jednotka bude instalována v suterénu stavebního objektu ve strojovně vzduchotechniky. Sání vzduchu bude prostřednictvím šachty, která je vyvedena nad terén. Na sání a výfuk a přívod a odvod VZT zařízení budou instalovány tlumiče hluku. VZT jednotka bude mít funkci temperace, ohřevu nebo vychlazení před použitím sálu a o přestávkách. Suterénní prostory, které jsou bez možnosti přímého větrání, budou odvětrány společným nuceným systémem odvodu a přívodu vzduchu.

**Upozorňuji**, že laboratorními rozbory bude prokázána vyhovující jakost pitné vody (nejpozději u kolaudace stavby) podle požadavků přílohy č. 1 vyhlášky č. 252/2004 Sb., v pl. znění, kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

KHS Karlovarského kraje přezkoumala důvodnost této žádosti v návaznosti na podklady s ní předložené a dospěla k závěru, že věc vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Odůvodnění podmínky je dáno skutečností, že posuzovaná stavba se nachází v lázeňském území v blízkosti lázeňských a bytových domů, a nezbytností prokázat, že navržená protihluková opatření (tlumiče hluku) budou dostatečně účinná.

Za tohoto stavu věci bylo proto žádosti vyhověno a bylo vydáno souhlasné stanovisko s uvedenou podmínkou.

#### Krajská hygienická stanice

Karlovarského kraje

se sídlem v Karlových Varech

Odbor hygieny obecné a komunální

Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary



MUDr. Kateřina Jáglová

vedoucí odboru hygieny obecné a komunální

Příloha: PD ke stavebnímu řízení