

ROZVODY EKV

CU	ŘÍDÍCÍJEDNOTKA SBĚRNICE
Z	NAPÁJECÍZDROJ
R	PŘÍPOJOVACÍMODUL NA SBĚRNICI
K	PŘÍSTUPOVÝ TERMINÁL S KLÁVESNICÍ
K	BEZKONTAKTNÍČIPOVÁ KARTA
	EL. OTVÍRAČ/REVERZNÍ
EV	DVEŘNÍAUDIOPANEL
	VEDENÍSBĚRNICE EKV - FTP, KAT.6
	NAPÁJECÍVEDENÍEKV - CYKY 2x1,5
	VEDENÍSK - UTP, KAT.6
	NAPÁJECÍVEDENÍ230V - CYKY 3x2,5

POZNÁMKA

VEŠKERÉ PŘÍVODY NAPÁJENÍ230V JSOU ŘEŠENY V ČÁSTI SILNOPROUDU.



VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv - ±0.000 = 385.29 m n. m.

VEDOUCÍTÝMU	ING. ARCH. TOMÁŠ DOHNAL	INTAR Bezručova 17a, 656 73 Brno www.intar.cz info@intar.cz tel.: 543 422 111, fax: 543 211 173	
VYPRACOVAL	EVA LOBPREISOVÁ ING. MIROSLAV KOLÁŘ		
INVESTOR	ČESKÁ SKÁLA LÁZNĚ KARLOVY VARY zájmové sdružení právnických osob Závodní 353 / 88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory	ZAK. Č. AKCE	30080061-4
		STUPEŇPD	RDS
MÍSTO STAVBY	KARLOVY VARY Mariánskolázeňská č. p. 306 parc. č. 902	DATUM	10 / 2012
		PROFESE	SL
AKCE : KARLOVY VARY - REVITALIZACE OBJEKTU LÉČEBNÝCH LÁZNÍ SO 102.2 - RAŠELINOVÝ PAVILON		FORMÁT	1 x A4
		SOUBOR	
VÝKRES : SO.102 - BLOKOVÁ SCHÉMA EKV	Měřítko :	KOPIE :	Č.VÝKRESU : SL-2.08