



Legenda EPS:

- HLÁSIČ TEPLOTNÍ
- HLÁSIČ OPTICKÝ
- HLÁSIČ OPTICKÝ NAD PODHLEDEM
- HLÁSIČ TLAČÍTKOVÝ
- ÚSTŘEDNA EPS

Všechny stávající výstupy eps ponechány beze změny.  
Poplach je vyhlášován akusticky pomocí NZS – evakuační rozhlas.  
Trvalá obsluha je přítomna v energocentru.

Vypracoval: <b>Jan Beran</b>	Zodpovědný proj.: <b>Jan Beran</b>	<div>ICS-systémy s.r.o.</div> <div>Technologie a řešení 21. století</div> <div>Hory 106, 360 01 Karlovy Vary</div> <div>Tel. +420 353 235 712</div> <div>www.ics-kv.cz</div>	
Investor: <b>KKN a.s., nem. Karlovy Vary, Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary</b>			
Kraj : <b>Karlovarský</b>	MÚ: <b>Karlovy Vary</b>		
Akce: <b>Karlovarská krajská nemocnice a.s.</b> <b>Pavilon B, URL - oprava inspekčních pokojů a chodby v 5.np</b>		Formát: <b>2x A4</b>	Číslo paré:
		Stupeň: <b>DPS</b>	
		Zak.číslo: <b>422 22</b>	
		Datum: <b>12/2022</b>	
Objekt: <b>D1.4c - Zařízení slaboproudé elektrotechniky</b>		Měřitko: <b>bez měřítka</b>	
Název: <b>Blokové schéma EPS</b>		Číslo výkresu: <b>D1.4c-03</b>	