LEGENDA PŘÍSTROJŮ

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	TECHNICKÝ POPIS, PARAMETRY ZAŘÍZENÍ	
	ZÁSUVKA, BÍLÁ, NA/230V, IP20, OSADIT VIZ. PŮDORYS	MOD
2p	ZÁSUVKA, BÍLÁ, NA/230V, IP20, OSADIT VIZ. PŮDORYS, PŘEPÍNÍ "TÍS"	MOD
2l	ZÁSUVKA, BÍLÁ, NA/230V, IP20, OSADIT +300 MM SPODNÍM LÍCEM	MOD
2lp	ZÁSUVKA, BÍLÁ, NA/230V, IP20, OSADIT +300 MM SPODNÍM LÍCEM, PŘEPÍNÍ "TÍS"	MOD
2Z	ZÁSUVKA, BÍLÁ, NA/230V, IP20, OSADIT +200 MM SPODNÍM LÍCEM	MOD
2Zp	ZÁSUVKA, BÍLÁ, NA/230V, IP20, OSADIT +200 MM SPODNÍM LÍCEM, PŘEPÍNÍ "TÍS"	MOD
2Y	ZÁSUVKA, NA/48V, IP20, OSADIT +200 MM SPODNÍM LÍCEM POD OMÍTKOU	MOD
2Y	ZÁSUVKA, BÍLÁ, NA/230V, IP44, OSADIT +300 MM SPODNÍM LÍCEM	MOD
2YB	ZÁSUVKA, BÍLÁ, NA/230V, IP44, OSADIT +200 MM SPODNÍM LÍCEM	MOD
2zvt	ZÁSUVKA, BÍLÁ, NA/230V, IP20, OSADIT +300 MM SPODNÍM LÍCEM, POVRCHOVÁ MONTÁŽ	MOD
2zvt p	ZÁSUVKA, BÍLÁ, NA/230V, IP20, OSADIT +300 MM SPODNÍM LÍCEM, POVRCHOVÁ MONTÁŽ, PŘEPÍNÍ "TÍS"	MOD
Z5	ZÁSUVKA, BARVA ZELENÁ, NA/230V, IP20, OSADIT +300 SPODNÍM LÍCEM	DO
Z5Y	ZÁSUVKA, BARVA ZELENÁ, NA/230V, IP20, OSADIT +200 SPODNÍM LÍCEM	DO
Z5p	ZÁSUVKA, BARVA ZELENÁ, NA/230V, IP20, OSADIT +300 SPODNÍM LÍCEM, PŘEPÍNÍ "TÍS"	DO
Z5Zp	ZÁSUVKA, BARVA ZELENÁ, NA/230V, IP20, OSADIT +200 SPODNÍM LÍCEM, PŘEPÍNÍ "TÍS"	DO
Z5Z	ZÁSUVKA, BARVA ZELENÁ, NA/230V, IP20, SOUČÁST RAMPY LŮŽKA / TUBUSU	DO
Z5Zp	ZÁSUVKA, BARVA ZELENÁ, NA/230V, IP20, SOUČÁST RAMPY LŮŽKA / TUBUSU, PŘEPÍNÍ "TÍS"	DO
Z6	ZÁSUVKA, BARVA ŽLUTÁ, NA/230V, IP20, OSADIT +200 SPODNÍM LÍCEM, SIGNALIZACE NAPĚTÍ	DO-ZIS
Z6Y	ZÁSUVKA, BARVA ŽLUTÁ, NA/230V, IP20, SOUČÁST RAMPY LŮŽKA / TUBUSU	DO-ZIS
Z7	ZÁSUVKA, BARVA ORANŽOVÁ, NA/230V, IP20, OSADIT +300 SPODNÍM LÍCEM, SIGN. NAPĚTÍ	VOO-ZIS
Z7Y	ZÁSUVKA, BARVA ORANŽOVÁ, NA/230V, IP20, SOUČÁST RAMPY LŮŽKA / TUBUSU	VOO-ZIS
Z8	ZÁSUVKA PRO MOBILNÍ KONTEJNER, NA/230V, IP20, OSADIT +300 SPODNÍM LÍCEM, NEZAPÍNANÁ	MOD
U	SVORKA PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLŮ, DVOUJÍMÁKOVÁ, OSADIT +200 SPODNÍM LÍCEM ALT. RAMPY LŮŽKA / TUBUSU	
PA	PA SBĚRNÁ (VYROVNÁVACÍ POTENCIÁLŮ), KRABICE KT2SU1 SE SVORKOVNICÍ, OSADIT +300 SPODNÍ HRANOU	
	PA MUSÍ BÝT OZNAČENÝ POPISEM PAxxx A TĚMŽ IDOHRANIČNÍ POSPOJENÍ	
	VÝVOD NA/400V, UKONČEN STOČENÝM VOLNÝM KABELEM 2,0 METRY	
	VÝVOD NA/230V, UKONČEN STOČENÝM VOLNÝM KABELEM 2,0 METRY	

LEGENDA SVÍTIDEL

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	TECHNICKÝ POPIS, PARAMETRY ZAŘÍZENÍ
A1	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ/STROPNÍ, PŘÍSAZENÉ, OPÁLOVÝ KRYT, LED, 27W, IP20
A1ns	DTTO. SVÍTIDLO A1 S INTEGROVANÝM NOUZOVÝM ZDROJEM - NZ
A2	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ/STROPNÍ, PŘÍSAZENÉ, OPÁLOVÝ KRYT, LED, 36W, IP20
A2ns	DTTO. SVÍTIDLO A2 S INTEGROVANÝM NOUZOVÝM ZDROJEM - NZ
A3	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ/STROPNÍ, PŘÍSAZENÉ, OPÁLOVÝ KRYT, LED, 44W, IP20
A3ns	DTTO. SVÍTIDLO A3 S INTEGROVANÝM NOUZOVÝM ZDROJEM - NZ
C1	PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO DO MAS UMYVADLEM, LED, 16W, IP44,
C2	SVÍTIDLO STROPNÍ PŘISAZENÉ S KRYTEM, LED, 47W, IP44
C2ns	DTTO. SVÍTIDLO C2 S INTEGROVANÝM NOUZOVÝM ZDROJEM - NZ
C3	SVÍTIDLO STROPNÍ PŘISAZENÉ S KRYTEM, LED, 52W, IP44
C3ns	DTTO. SVÍTIDLO C3 S INTEGROVANÝM NOUZOVÝM ZDROJEM - NZ
C4	PŘISAZENÉ SVÍTIDLO POD KUCHYŇSKOU LINKOU, LED, 31W, IP65
C5	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ/STROPNÍ, PŘÍSAZENÉ, OPÁLOVÝ KRYT, LED, 36W, IP44
C5s	DTTO. SVÍTIDLO C5 S INTEGROVANÝM SNÍMAČEM PŘÍTOMNOSTI (IR)
E1	SVÍTIDLO STROPNÍ PŘÍSAZENÉ S KRYTEM, LED, 20W, IP20
E2	SVÍTIDLO STROPNÍ PŘÍSAZENÉ S KRYTEM, LED, 41W, IP20
E3	SVÍTIDLO STROPNÍ PŘÍSAZENÉ S KRYTEM, LED, 61W, IP20
E3ns	DTTO. SVÍTIDLO E3 S INTEGROVANÝM NOUZOVÝM ZDROJEM - NZ
E4	SVÍTIDLO STROPNÍ PŘÍSAZENÉ S OPTICKÝM SYSTÉMEM ALDP, LED, 30W, IP20
E4ns	DTTO. SVÍTIDLO E4 S INTEGROVANÝM NOUZOVÝM ZDROJEM - NZ
E5	SVÍTIDLO STROPNÍ PŘÍSAZENÉ S OPTICKÝM SYSTÉMEM ALDP, LED, 47W, IP20
E5ns	DTTO. SVÍTIDLO E5 S INTEGROVANÝM NOUZOVÝM ZDROJEM - NZ
E6	SVÍTIDLO STROPNÍ PŘÍSAZENÉ S OPTICKÝM SYSTÉMEM ALDP, LED, 15W, IP20
E6ns	DTTO. SVÍTIDLO E6 S INTEGROVANÝM NOUZOVÝM ZDROJEM - NZ
E7	SVÍTIDLO STROPNÍ PŘÍSAZENÉ S OPTICKÝM SYSTÉMEM ALDP, LED, 58W, IP20
F1	SVÍTIDLO PŘÍSAZENÉ, PRŮMYSLOVÉ, E27, MAX 100W, IP65
INT	SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ, ZAVĚŠENÉ, BÍLÉ, LED, 16W, IP20, SRDKOZÁŘIČ
N0	SVÍTIDLO NOUZOVÉ, NÁSTĚNNÉ, LED, 1W, IP22, 5A, AT, 1,0 H00, VČETNĚ PIKTOGRAMŮ
N01	SVÍTIDLO NOUZOVÉ, STROPNÍ, LED, 1W, IP22, 5A, AT, 1,0 H00, VČETNĚ PIKTOGRAMŮ
N02	SVÍTIDLO NOUZOVÉ, NÁSTĚNNÉ, LED, 1W, IP65, 5A, AT, 1,0 H00, VČETNĚ PIKTOGRAMŮ

LEGENDA PŘÍSTROJŮ

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	TECHNICKÝ POPIS, PARAMETRY ZAŘÍZENÍ
	VYPÍNAČ ŘAZENÍ 1, IP20, OSADIT +200 MM OD A.D SPODNÍM LÍCEM, POD OMÍTKU
	VYPÍNAČ ŘAZENÍ 5, IP44, OSADIT +200 MM OD A.D SPODNÍM LÍCEM, POD OMÍTKU
	VYPÍNAČ ŘAZENÍ 5, IP20, OSADIT +200 MM OD A.D SPODNÍM LÍCEM, POD OMÍTKU
	VYPÍNAČ ŘAZENÍ 5, IP44, OSADIT +200 MM OD A.D SPODNÍM LÍCEM, POD OMÍTKU
	VYPÍNAČ ŘAZENÍ 6-6, IP20, OSADIT +200 MM OD A.D SPODNÍM LÍCEM, POD OMÍTKU
	VYPÍNAČ ŘAZENÍ 6, IP44, OSADIT +200 MM OD A.D SPODNÍM LÍCEM, POD OMÍTKU
	VYPÍNAČ ŘAZENÍ 6-6, IP44, OSADIT +200 MM OD A.D SPODNÍM LÍCEM, POD OMÍTKU
	VYPÍNAČ ŘAZENÍ 7, IP44, OSADIT +200 MM OD A.D SPODNÍM LÍCEM, POD OMÍTKU
	NAPOJENÍ TĚLES A ROZVODŮ ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ
	NAPOJENÍ ROZVODŮ VZT A KONSTRUKCE ZLABŮ A PODKLEDŮ
	NAPOJENÍ KONSTRUKCE ZDROJOVÉHO MÍSTA PACIENTSKÉHO PROSTŘEDÍ
	TLAČÍTKO ŘAZENÍ 1/0, IP20, OSADIT +200 MM OD A.D SPODNÍM LÍCEM, POD OMÍTKU

LEGENDA PŘÍSTROJŮ - POSPOJENÍ

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	TECHNICKÝ POPIS, PARAMETRY ZAŘÍZENÍ
+ A	PŘIPOJENÍ ANTISTATICKÉ PODLAHY, KRABICE KU68 SE SVORKOVNICÍ, +200 MM OD A.D
	SPODNÍ HRANA KRABICE MUSÍ BÝT NAD HRANOU FABIONU PODLAHOVÉ KRYTINY
+ U	SVORKA VYROVNÁNÍ POTENCIÁLŮ, DVOJÍTÁ, OSADIT +300 SPODNÍM LÍCEM
+ UM	NAPOJENÍ VODOVODNÍ BATERIE (UMYVADLA, SPRCHY, VÝLEVKY), PŘÍVODU VODY ATP...
+ KP	NAPOJENÍ PEVNÉ INSTALOVANÝCH KOVOVÝCH ZAŘÍZENÍ/ČÁSTÍ (STOLY, POLICE, REGÁLY ATP...)
	VÝVOD +200 MM OD A.D (NEBO LIŠ) UVEDENO JINAK, REZERVA 3,0 METRY
+ HP	NAPOJENÍ ROZVODŮ MĚDIPLYNŮ
+ DV	NAPOJENÍ KOVOVÝCH ZÁRUBNÍ DVEŘÍ, KONSTRUKCE POSUVNÝCH DVEŘÍ
+ TOP	NAPOJENÍ TĚLES A ROZVODŮ ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ
+ VZT	NAPOJENÍ ROZVODŮ VZT A KONSTRUKCE ZLABŮ A PODKLEDŮ
+ ZM	NAPOJENÍ KONSTRUKCE ZDROJOVÉHO MÍSTA PACIENTSKÉHO PROSTŘEDÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	ÚČEL MÍSTNOSTI	QA (lx)
2.01	schodiště (vertikála CHÚC–B)	200
2.02	schodiště (vertikála CHÚC–A)	200
2.03	chodba	200/50
2.04	chodba/recepce	200/500
2.05	chodba	200
2.06	WC Předsíň	200
2.07	WC	200
2.08	sklad	100
2.09	pokoj	200
2.10	sestry DMZ	300
2.11	sestry přesilný, šatna	200
2.12	sestry sprcha	200
2.13	výtah	–
2.14	WC Předsíň	200
2.15	WC	200
2.16	WC	200
2.17	kuchyňka	200
2.18	sklad prádla	100
2.19	pokoj	200
2.20	čistící místnost	500

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	ÚČEL MÍSTNOSTI	QA (lx)
2.21	pokoj	200
2.22	WC Předsíň	200
2.23	WC	200
2.24	WC	200
2.25	pokoj	200
2.26	pokoj	200
2.27	pokoj	200
2.28	pokoj	200
2.29	pokoj	200
2.30	příprovna	500
2.31	pokoj	200
2.32	pokoj	200
2.33	pokoj	200
2.34	pokoj	200
2.35	pokoj	200
2.36	centrální koupelna	200
2.37	sociální zařízení klienti	200

OBECNÉ ŘAZENÍ PŘÍSTROJŮ:

INSTALACE :

VEŠKERÁ INSTALACE BUDE V PROVEDENÍ POD OMÍTKOU VE STĚNÁCH A NAD SDK PODHLEDEM ITAM, KDE JE INSTALOVÁ HLAVNÍ ROZVODY V KABELOVÝCH ŽLÁBCÍCH PROŠTĚNÉ NAD SDK PODHLEDEM (P90-R) VEDLEJŠÍ ROZVODY V KABELOVÝCH PŘÍCHYTKÁCH A SKUPINOVÝCH DRŽÁCÍCH SD (P90-R) NAD SDK VEŠKERÁ INSTALACE BUDE PROVEDENA KABELY CXKH-R, CXKH-V B2ca, s1, d0 PŘÍSLUŠNÉ DIMENZE DLE VYHL. 23/2008 Sb. KABELOVÉ ROZVODY V PROSTORÁCH CHÚC MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN 73 0802 čl. 12.9.2. odst. a) a cff.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A SCHÉMATA ZAPOJENÍ ROZVADĚČŮ A HLAVNÍCH OBVODŮ

VEŠKERÁ VOLNĚ VEDENÁ KABELOVÁ VEDENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ FUNKCE PBZ MUSÍ BÝT V PROVEDENÍ - TŘÍDA REAKCE NA VEŠKERÁ KABELOVÁ VEDENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ FUNKCE PBZ MUSÍ BÝT V PROVEDENÍ - P60-R A TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ KOMPLETNÍ KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM BĚHEMNO VEDENÍ A VEDENÍ PBZ MUSÍ BÝT S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ P90-R !!

OCHRANA PŘED (RAZEM ELEKTRICKÝM PRODEM AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM
OD ZDROJE DLE ČSN 33-2000-4-41 ed. 3
NAPĚTOVÁ SOUSTAVA 3+230/400V, TN-C, 3-PEN, 50Hz AC
NAPĚTOVÁ SOUSTAVA 3+230/400V, TN-C-S, 3+PE+N, 50Hz AC
NAPĚTOVÁ SOUSTAVA 3+230/400V, TN-S, 3+PE+N, 50Hz AC

DOPLŇKOVÁ OCHRANA OCHRANNÝM POSPOJENÍ A PRODUKTŮM CHRÁNĚNÉ DLE ČSN 33 2000-7-710
MÍSTO VSTUPU KABELOVÝCH PŘÍVODŮ DO LŮŽKOVÝCH RAMP (ZDROJOVÝCH MOSTŮ) BUDE URČEN V RÁMCI STAVBY

POZNÁMKA :

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE DOKUMENTACE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ PBŘ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

POŽÁRNÍ PŘEPÁŽKA NEBO UCPÁVKA V SOULADU ČSN EN 13501-2:A12010, D, T.S.B
DOTĚSNĚNÍ HMOTAMI TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ A, A2, POKUD SE NEJEDNÁ O PROSTUPY OKOLO CHÚC

2 Určení lékařských místností dle ČSN 2000-7-710 příl. B

1 Zařízení zdravotnických prostorů dle ČSN 2000-7-710 (čl. 710.3.5, 6, 7)

Číslo :	Datum :	Popis změny :
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Hlavní projektant :	Vypracoval :	Zodpovědný projektant :	Projektování elektrických zařízení Elektroinstalace ve zdravotnictví
Ing. Lenka Zdeněk	Bc. Jaroslav Skůra	Bc. Jaroslav Skůra	
Investor :	REHOS Nejdek, Perninská 975, 362 21 Nejdek		EP-PROJECT KÚRA
Objednatel :	REHOS Nejdek, Perninská 975, 362 21 Nejdek		Úsková 612/18, Karlovy Vary
Kraj :	Karlovarský	Zakázka číslo : EP026/2022	Tel. : +420 605 178 961
Obec :	Nejdek	Stupeň : DPS	e-mail: skura@seznam.cz

OPRAVA SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE OBJEKTU REHOS NEJDEK

Akce : D.1.4a - Silnoproudá elektrotechnika

Obsah : PŮDORY ELEKTROINSTALACE 2.NP

IČO :	734 30 811
Datum :	09/2022
Měřítko :	1:50
Číslo přílohy :	10.
Číslo paré :	

2.01 CHÚC-B
ČSN EC 60 331-11
ČSN EC 60 331-21
ČSN EC 60 331-23
ČSN EC 60 331-25
VEŠKERÁ INSTALACE POD OMÍTKOU
VEŠKERÉ PROSTUPY UTĚSNIT DLE ČSN 73 0810
NAPÁJENÍ Z HPO
2.02 CHÚC-A
ČSN EC 60 331-11
ČSN EC 60 331-21
ČSN EC 60 331-23
ČSN EC 60 331-25
VEŠKERÁ INSTALACE POD OMÍTKOU
VEŠKERÉ PROSTUPY UTĚSNIT DLE ČSN 73 0810
NAPÁJENÍ Z HPO
HOP-2 ČSN 33 2000-7-701 ed. 2
HOP OSADIT +2000 MM
ČSN 33 2000-7-701 ed. 2
ČSN 33 2000-7-701 ed. 2
VZT, KONSTRUKCE PŘÍČEK POKLÁDKY ATP., KONTRUKCE SDK, KABELOVÉ ŽLABY ATP., PEVNÉ INSTALOVANÉ KOVOVÉ VYBAVENÍ
ČSN 33 2000-7-710
ČSN 33 2000-7-710
BEZ/MYČKA 1x600 5VYP. 25A/400V, +2000
BEZ/PŘÍPOJKA
PA SBĚRNÁ, OSADIT +300 SH
PA SBĚRNÁ, OSADIT +300 SH
PA SBĚRNÁ, OSADIT +300 SH