



KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR INVESTIC

Název zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Č.j.: KK/1705/IN/23
Vyřizuje: Jaroslav Štěpán

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

veřejné zakázky

„Nemocnice Karlovy Vary, pavilon B, stavební úpravy ortopedie“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P23V00000034**“

Dne 13.03.2023 obdržel zadavatel veřejné zakázky „**Nemocnice Karlovy Vary, pavilon B, stavební úpravy ortopedie**“ dvě žádosti o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujících znění:

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

na základě dnešní prohlídky stavby, bychom Vás chtěli požádat o doplnění položky do výkazu výměr, která by obsahovala výtah pro dopravu materiálu a osob z exteriéru objektu na oddělení ortopedie, abychom zamezili používání vnitřních komunikačních prostor nemocnice.

Dotaz č. 2:

Určí zadavatel trasu pro vnitrostaveništní dopravu pro likvidaci odpadů, pro přesun materiálu a přístup zaměstnanců do objektu ortopedie?

Dotaz č. 3:

*Ve výkazu výměr chybí dodávka a montáž madel 23,5 m dle PD – výpis ostatních výrobků pol. č. 008
Doplní zadavatel tuto položku do výkazu výměr?*

Zadavatel poskytuje toto vysvětlení zadávacích podmínek:

Odpovědi na došlé dotazy:

Ad 1)

Zadavatel doplnil zadávací dokumentaci o výkres: **C2 Situační výkres POV** a upozorňuje, že přepravu osob na staveniště a ze staveniště nebude možné provádět přes vnitřní prostory budovy nemocnice.



Ad2)

Viz odpověď na dotaz č. 1 o doplnění výkresu: **C2 Situační výkres POV** do zadávací dokumentace.

Upřesnění:

doprava suti ze stavby bude prováděna uzavřeným shozem do kontejneru zakrytého plachtou. Bude prováděno klopení suti k zamezení prašnosti. Tato položka je zahrnuta do stavebních úprav pod č. 22 + 23, uvažovaná doba používání shozu 3 měsíce.

Do výkazu výměr VRN bylo dále doplněno:

- vyjmutí okna včetně rámu, uskladnění a po dokončení stavby vrácení zpět (položka VRN č.9)
- buňka ZS, mobilní WC (vytvořena nová položka č. 2 sloučení s položkou původního RO č.7 - dočasné využití ploch)
- úprava plochy pro ZS (sejmutí trávníku, uskladnění, zpětné položení), zřízení zpevněné plochy ZS (panely, štěrk, geotextilie) a její následné odstranění (vytvořena nová položka č. 2 sloučení s položkou původního RO č. 7 - dočasné využití ploch)

Ad3)

Dodávka a montáž madel byla uvedena v původním výkazu výměr pod položkou č. 157 a 158. V novém VV je dodávka a montáž madel pod položkou č. 162 a 163.

Na základě výše uvedených změn zadávací dokumentace zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 28.03.2023 do 09:00 hodin.

V souvislosti s tím uveřejňuje zadavatel doplnění projektové dokumentace o výkres C2 Situační výkres POV, nový výkaz výměr a opravenou výzvu.

Karlovy Vary 15.03.2023

Jaroslav Štěpán
odbor investic
oddělení veřejných zakázek