

PŮDORYS 5.NP - VZT

(WC - NEU stacionář) měřítko 1:50

Ventilátory			Pozn.
Pozice	Název	Typ	
5.1.1	Ventilátor do potrubí	TD350/ 125 Silent diagonální ventilátor do kruhového potrubí , 27/ 21W, 230V V-330/ 260m3/h, akustický tlak 31/ 26 db(A)	

Distribuční elementy			
Pozice	Název	Typ	Pozn.
5.2.1	Talířový ventil	Talířový ventil odvodní 80 bílý do podhledu	
5.2.2	Větrací mřížka	Mřížka pro přívod vzduchu SYSTEMAIR DMNJ 425X125–UR	
5.2.3	Požární klapka	Systemair PKIR–3G 125/ 435	
5.2.4	Talířový ventil	Talířový ventil odvodní 100 bílý do podhledu	

Potrubí		
Pozice	Název	Typ
	Kruhové potrubí	SPIRO – dle pozice (za lomítkem průměru délka potrubí)
	Flexibilní potrubí	Aluflex Hgineic 82,102,127mm – pro dopojení distribučních elementů
		Pozn.

Vyracoval :		Vedoucí projektu :		Autorizace :				Paré :			
Pavel Stejskal AT		Ing. Jana Handšuhová Smutná									
Kreslil :		Odpovědný projektant části ÚT :									
Pavel Stejskal AT		Pavel Stejskal AT									
Investor :				Stavba :							
KKN a.s., nem. Karlovy Vary, Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary											
Stavba : Nemocnice Karlovy Vary - Objekt "C" stavební úpravy WC v 1.np, 3.np a 5.np a inspekčních pokojů ve 3.np objektu											
Část :				Zařízení VZT							
Obsah:				VZT půdorys 5NP							
				Formát :		Datum :		Číslo zakázky :		Číslo přílohy :	
				594x297		06./2022		035/2022		D.1.4b-04	
				Stupeň: PD – tech.pomoc				Měřítko :			
				1:50							

