PŮDORYS 3.NP SO-702



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3.NP			
Č.M.	NÁZEV(1)	PLOCHA	VÝŠKA
3.01	Šatna chlapci (87 osob)	54,19	3,21
3.02	Šatna chlapci (71 osob)	44,46	3,28
3.03	WC	1,44	2,70
3.04	Umývárna chlapci	19,87	2,70
3.05	Chodba	15,31	3,22
3.06	Schodiště	19,84	3,25
3.07	Předsíň WC chlapci	7,31	3,06
3.08	WC chlapci	6,77	3,04
3.09	WC dívky	8,53	3,06
3.10	Předsíň WC dívky	6,40	3,47
3.11	Schodiště	15,82	
3.12	Kancelář	12,46	3,44
3.13	Kancelář	10,86	3,47
3.14	Učebna	32,39	3,47
3.15	Učebna	48,40	3,47
3.16	Úklid	1,77	3,47
3.17	Chodba	13,19	3,47
3.17a	Chodba	68,89	3,47
3.18	Kabinet	34,19	2,86
3.19	Učebna	59,87	3,49
3.20	Učebna	57,31	3,48
3.21	Učebna	60,20	3,48
3.22	Učebna	58,75	3,47



±0,000 = 401,30 m n.m Bpv

LEGENDA POTRUBÍ VIZ. VÝKREC Č. D.26

LEGENDA RADIÁTORŮ

KAL*20/500/160 TRV15/5, PS15/1,2	ČLÁNKOVÝ RADIÁTOR LITINOVÝ KALOR-1 500/160 – 20 ČLÁNKŮ TERMOSTATICKÝ VENTIL OVENTROP RVS PŘÍMÝ DN15, NASTAVENÍ 5 REGULAČNÍ ŠROUBENÍ OVENTROP COMBI3 PŘÍMÉ DN15, NASTAVENÍ 1,2
22/060100–50 TRV15/5, PS15/1,2	DESKOVÝ RADIÁTOR OCELOVÝ KORADO KLASIK – VÝŠKA 600 MM, DÉLKA 1000 MM, PŘIPOJENÍ Z BOKU TERMOSTATICKÝ VENTIL OVENTROP RVS PŘÍMÝ DN15, NASTAVENÍ 5 REGULAČNÍ ŠROUBENÍ OVENTROP COMBI3 PŘÍMÉ DN15, NASTAVENÍ 1,2
26–090900–60 TRV15/4, DN0/15	DESKOVÝ RADIÁTOR OCELOVÝ KORADO VENTILKOMPAKT – VÝŠKA 900 MM, DÉLKA 900 MM, PŘIPOJENÍ ZE SPODU DVOJITÝ KULOVÝ H KOHOUT PŘÍMÝ DN15
1820/600L TRV15/3, PS15	KOUPELNOVÝ OTOPNÝ OCELOVÝ ŽEBŘÍK KORADO – KORALUX LINEAR TERMOSTATICKÝ VENTIL SIEMENS DN15, NASTAVENÍ 3 REGULAČNÍ ŠROUBENÍ OVENTROP COMBI3 PŘÍMÉ DN15, NASTAVENÍ 1,2

Štefan Bolvári
projektová kancelář
Podlesí 401, Svatava 357 03
tel., fax. 359807854
mobilní telefon +420602490449
e-mail: bolvari.stefan.ml@volny.cz
IČO 18690068
DIČ CZ6405031512

Změna	Číslo		
	Datum		
Paré číslo			

ISŠTE SOKOLOV

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kreslil
Štefan Bolvári	*Štefan Bolvári*	*Bolvári*	*ACADLT*

Projektant částí PD:

Místo	*Sokolov*	Kataster	*Sokolov*
Kraj	*Karlovarský*	Stavební úřad	*Sokolov*
Stavebník	*Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov*		
Stavba	*IŠŠTE SOKOLOV - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE, ČÁSTI OHŘEVU TEPLÉ VODY A REVITALIZACE TOPNÝCH SOUSTAV STÁVAJÍCÍCH (STARÝCH) BUDOV*		
Objekt	*REGULACE TEPLA*		
Předmět	*PŮDORYS 3.NP SO-702*		

Formát	*4xA4*
Datum	*8/2015*
Stupeň	*OHLÁŠENÍ STAVBY*
Arch.č.	*ISSTE/OBJM/S/2015/11*
Měřítko	*1:100*
Výkr. č.	*D.24*