MONTÁŽNÍ SCHÉMA SO-702



LEGENDA RADIÁTORŮ

KAL20/500/160 TRV15/5, RS15/1,2 — ČLÁNKOVÝ RADIÁTOR LITINOVÝ KALOR-1 500/160 – 20 ČLÁNKŮ; TERMOSTATICKÝ VENTIL OVENTROP BYVS PŘÍMÝ DN15, NASTAVENÍ 5; REGULAČNÍ ŠROUBENÍ OVENTROP COMBI3 PŘÍMÉ DN15, NASTAVENÍ 1,2

22/060100–50 TRV15/5, RS15/1,2 — DESKOVÝ RADIÁTOR OCELOVÝ KORADO KLASIK – VÝŠKA 600 MM, DÉLKA 1000 MM, PŘÍPOJENÍ Z BOKU; TERMOSTATICKÝ VENTIL OVENTROP BYVS PŘÍMÝ DN15, NASTAVENÍ 5; REGULAČNÍ ŠROUBENÍ OVENTROP COMBI3 PŘÍMÉ DN15, NASTAVENÍ 1,2

22–090090–60 TRV15/5, RS15/1,2 — DESKOVÝ RADIÁTOR OCELOVÝ KORADO VENTILKOMPAKT – VÝŠKA 900 MM, DÉLKA 900 MM, PŘÍPOJENÍ ZE SPODU; TERMOSTATICKÝ VENTIL VESTAVĚNÝ DN15, NASTAVENÍ 4; DVOJITÝ KULOVÝ H KOHOUT PŘÍMÝ DN15

1220/600 TRV15/3, RS15/1,2 — KOUPELNOVÝ OTOPNÝ OCELOVÝ ŽEBŘÍK KORADO – KORALUX LINEAR; TERMOSTATICKÝ VENTIL SIEMENS DN15, NASTAVENÍ 3; REGULAČNÍ ŠROUBENÍ OVENTROP COMBI3 PŘÍMÉ DN15, NASTAVENÍ 1,2



±0,000 = 401,30 m n.m Bpv

Štefan Bolvári
projektová kancelář
Podlesí 401, Svatava 357 03
tel., fax. 359807854
mobilní telefon +420602490449
e-mail: bolvari.stefan.ml@volny.cz
IČO 18690068
DIČ CZ6405031512

ISŠTE SOKOLOV

Změna	Číslo		
	Datum		
Paré číslo			

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kreslil
Štefan Bolvári	Štefan Bolvári	Bolvári	ACADLT

Místo	Sokolov	Katastr	Sokolov
Kraj	Karlovarský	Stavební úřad	Sokolov
Stavebník	Integrované střední škola technická a ekonomická Sokolov		

Stavba: **IŠŠTE SOKOLOV - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE, ČÁSTI OHŘEVU TEPLÉ VODY A REVITALIZACE TOPNÝCH SOUSTAV STÁVAJÍCÍCH (STARÝCH) BUDOV**

Objekt: **REGULACE TEPLA**

Předmět: **MONTÁŽNÍ SCHÉMA SO-702**

Projektant části PD:

Formát	4xA4
Datum	8/2015
Stupeň	OHLÁŠENÍ STAVBY
Arch.č.	ISSTE/OBJM/S/2015/11
Měřítko	1:100
Výkr. č.	D.25