



Název zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Č. j.: KK/4136/IN/23
Vyřizuje: Monika Drobilová

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

v souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
veřejné zakázky:

„Nemocnice Sokolov Pavilon D/2. NP - ONP A“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): **P23V00000604**

Dne 10. a 12.07.2023 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Nemocnice Sokolov Pavilon D/2. NP - ONP A“ žádosti o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, a to v následujícím znění:

Dotaz 1:

Dobrý den,

ve VV u obkladů a dlažeb chybí položka na silikonové spáry. Vzhledem k objemu to nebude málo metrů. Prosím tedy o doplnění.

Dotaz 2:

Dobrý den,

ve výkazu výměr jsou instalační dvířka o rozměru 600x2250 a v PD mají rozměr 400/600.

Prosím o informaci, která varianta platí.

146	M	553-RD.1	dvířka instalačních šachet 600x2250mm plechová uzamykatelná do ocelového rámečku PPO EW 15DP1, nátěr bílý	kus	13,000
-----	---	----------	---	-----	--------

Revizní dvířka :

RD.1

– Revizní dvířka, rozm. 400/600 mm, standardně osadit parapetem 50–60 cm nad čistou podlahu
Požární odolnost – EW30–DP2, plechová, otevíravá (otočná) v ocel. rámečku kotveném do zdiva,
nátěr : RAL 9010 (bílá), celkem – 13 ks (P), uzamykatelná, nevystupující přes líc omítky

Odpověď 1:

Na veškeré vertikální i horizontální rohy obkladů včetně olemování obkladů ukončených v ploše stěny apod. budou použity příslušné systémové nerezové lišty.

Veškeré vertikální i horizontální kouty obkladů budou spárovány sanitárním silikonem v barvě použité spárovačky. Totéž platí i ve styku dlažba a obklad (včetně dlažba a keramický stěnový sokl). Uvedené bylo doplněno do výkazu výměr.

Odpověď 2:

Správný je údaj ve výkresové části tedy revizní dvířka mají mít rozměr 400/600 mm. Uvedené bylo opraveno ve výkazu výměr.



Toto vysvětlení pouze napravuje rozdíl v soupisu stavebních prací oproti výkresové části a doplňuje chybějící položky týkající se spár v soupisu stavebních prací. Jedná se o nepodstatné změny, proto zadavatel nebude v souvislosti s tímto vysvětlením prodlužovat termín pro podání nabídek.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace uveřejňuje zadavatel opravenou a doplněnou přílohu č. 5 výzvy - Soupis stavebních prací s výkazem výměr.

Karlovy Vary, dne 13.07.2023

Monika Drobilová
oddělení veřejných zakázek
odbor investic