



- Legenda : viz příloha technické zprávy
- Poznámka :
- Rozvaděč R1 bude osazen do zdí , do výše 1250 mm ke spodnímu okraji .
 - Instalace bude provedena z rozvaděče R1 kabely CYKY , ul. pod omítkou .
 - Vypínače budou osazeny ve výš 1050 mm nad podlahou , v koupelně 1200mm nad podlahou .
 - Zásuvky budou osazeny ve výš 250 mm nad podlahou, v koupelně a kuchyni 1200 mm , pokud není na výkresu uvedeno jinak .
 - Zásuvky a vypínače budou přednostně osazeny do vícenásobných sestav .
 - V koupelně bude provedeno ochranné pospojení vodivých předmětů (kovové potrubí , kovové vany , ochranné kolíky zásuvek) s ve skříní HOP , osazené pod rozvaděčem R1 .
 - Pospojení bude provedeno vodičem CYA 4 ul. pod omítkou .
 - Nouzové osvětlení bude provedeno z patrového rozvaděče R2 kabely CYKY 3Cx1,5 , ul. pod omítkou - ne v souběhu s ostatními kabely nn 0,4 kV .
 - Nouzová svítidla budou osazena ve výš 2500 mm nad podlahou .
 - V prostorách 114,115,116,122 a 124 budou na stropě osazena autonomní bateriová kouřová čidla .
 - Total STOP bude realizován vložením vypínače s podpřívou cívku osazenou ve venkovní skříní RTS do napájecího kabelu , s UPS osazenou ve skříní v 1. PP .
 - Tlačítko Total STOP bude osazeno ve vstupní chodbě 102 ve výš 1200 mm nad podlahou .

Soustava : 3 + N + PE , stA, 50 Hz , 400/230 V , TN-C-S
Ochrana : Samočinným odpojením
Proudovými chrániči
Vnější vlivy : AAS,AB5
Prostředí : Normální

Projekt elektro-Ing.Stanislav Ambrož , Stavební mlýn 406/3, 353 01 Mar.Lázně	
mob11 : +420 604 664 405	e-mail : ambrozst@atlas.cz
Odpovědný projektant : Ing. Stanislav Ambrož	
Investor : Dětský domov Mariánské Lázně a Aš , Palackého 191/101 , Mariánské Lázně	
Profese : Elektro nn	Datum : 08/2022
Zakázka č. : 798	Stupeň PD : DPS
Místo stavby : Mariánské Lázně	Měřítko : 1 : 50
Stavba : Stavební úpravy objektu domova Rodinné skupiny I - III Palackého 191/101 . Mariánské Lázně	