



Městský úřad Mariánské Lázně

Městský úřad, odbor životního prostředí
adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz

Ing. Pavel Tesař – projektová kancelář
T-projekt
Husova 473/19
353 01 Mariánské Lázně

Vaše značka:

-

Číslo jednací:
OZP/23/1721/ZH

Vyřizuje/linka:
Zuzana Holečková/306

V Mariánských Lázních
09. 05. 2023

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Mariánské Lázně, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), a ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

s o u h l a s í

na základě žádosti právnické osoby:

Dětský domov Mariánské Lázně a Aš, příspěvková organizace, Palackého 191/101, 353 01 Mariánské Lázně

zastoupené na základě plné moci fyzickou osobou podnikající:

Ing. Pavel Tesař, projektová kancelář T-projekt, Husova 473/19, 353 01 Mariánské Lázně,
IČ: 116 10 310

podle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší

s umístěním, provedením a užíváním dvou zdrojů znečišťování ovzduší (dále jen „zdroje“) v rámci stavby:

**Stavební úpravy stávajícího objektu Dětského domova Mariánské Lázně
Rekonstrukce stávající plynové kotelny
na pozemku st. p. č. 270 v katastrálním území Úšovice**

Zdroj: 2x závěsný plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném příkonu 2x 45 kW

Závazné stanovisko vydané podle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší není samostatným rozhodnutím ve správním řízení.



Městský úřad Mariánské Lázně

Městský úřad, odbor životního prostředí

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz

Odůvodnění

Městský úřad Mariánské Lázně, odbor životního prostředí, obdržel dne 09. 05. 2023 žádost příspěvkové organizace Dětský domov Mariánské Lázně a Aš, zastoupené na základě plné moci panem Ing. Tesařem, o vydání závazného stanoviska dle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší, k umístění, provedení a užívání dvou stacionárních spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší. Jedná se o dva kusy plynových kondenzačních kotlů o jmenovitém tepelném příkonu 2x 45 kW, v součtu 90 kW, napojené na teplovodní soustavu ústředního vytápění. Objekt je v současné době vytápěn jedním plynovým kotlem, který je ve špatném technickém stavu a bude nahrazen touto novou malou plynovou kotelnou s kotli se 100% účinností. Odtah spalin bude řešen z každého kotle samostatně pomocí plastového potrubí. Nové odkouření bude svedeno do vyvložkovaných průduchů nad střechu objektu. Ohřev TUV bude řešen pomocí nového nepřímotopného zásobníku o objemu 381 l.

Správní orgán posoudil předloženou žádost a dospěl k závěru, že navrhované zdroje budou mít za předpokladu jejich správného užívání v souladu s pokyny výrobce a v souladu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší pouze nevýznamný vliv na kvalitu ovzduší v blízkém okolí. Proto bylo vydáno toto souhlasné závazné stanovisko k umístění, provedení a užívání výše uvedených zdrojů.

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Odbor životního prostředí
Mariánské Lázně ©

Zuzana Holečková

Referentka OŽP ochrana ovzduší