



Plastový rozvaděč pod omítku

Napěťová soustava : 3+PEN, ~ 50 Hz, 400/230 V, TN-C-S
Ochrana : Samočinným odpojením od zdroje
Proudovými chrániči
Krytí : IP 40/30

Projekce elektro-Ing. Stanislav Ambrož, Stavební mlýn 406/3, 353 01 Mar. Lázně
mobil : +420 604 664 405 e-mail : ambrozst@atlas.cz

Odpovědný projektant : Ing. Stanislav Ambrož

Investor : Dětský domov Mariánské Lázně a. s., Palackého 191/101, Mariánské Lázně

Profese : Elektro inženýr Datum : 08/2022

Zakázka č. : 798 Stupeň PD : DPS

Místo stavby : Mariánské Lázně Měřítko : -

Stavba :

**Stavební úpravy objektu domova
Rodinné skupiny I - III
Palackého 191/101, Mariánské Lázně**

Název :

Rozvaděč R21

Průloha č. :

08

Plastový rozvaděč pod omítku						
Typ skříně			3/42 - oceloplechové dveře			
Krytí			IP 40/30			
Ochrana			Samočinným odpojením od zdroje + proudovými chrániči			
Přívod						
Přívod ze zařízení			R2			
Přívodní kabel		 5Cx4			
Rozvaděč						
č.	Jistič		Přístroj (stykač,relé,trafo,vypínač,)	Vývod. kabel	Okruh- označ.	Poznámka
	ozn.	Typ		typ		
1.	Q 1	25/3	- 5Cx6	-	Přívod
2.	F 1	25/4/30mA	Proudový chránič 1			
3.	FA 1. 1	16/3	- 5Cx2,5	EH1	Sporák
4.	FA 1. 2	16/1	- 3Cx2,5	XC11	Myčka
5.	FA 1. 3	16/1	- 3Cx2,5	XC12...	Kuch. linka
6.	FA 1. 4	16/1	- 3Cx2,5	XC13...	Kancelář 1
7.	FA 1. 5	16/1	- 3Cx2,5	XC14...	Kancelář 2
8.	FA 1. 6	16/1	- 3Cx2,5	XC15...	Kancelář 2
9.	FA 1. 7	16/1	-	-	-	Rezerva
10.	FA 1. 8	16/1	-	-	-	Rezerva
11.	FA 1. 9	10/1	- 3Cx1,5	EL11...	Osv. 11
12.	FA 1.10	10/1	- 3Cx1,5	EL12...	Osv. 12
13.	FA 1.11	10/1	-	-	-	Rezerva
14.	FA 1.12	10/1	-	-	-	Rezerva
15.	F 2	25/2/30mA	Proudový chránič 2			
16.	FA 2.1	16/1	- 3Cx2,5	XC51	Zás.- u umyvadla
17.	FA 2.2	16/1	-	-	-	Rezerva
18.	FA 2.3	10/1	- 3Cx1,5	EL51...	Osv. 51
19.	FA 2.4	10/1	-	-	-	Rezerva