


LEGENDA

- ZÁSUVKOVÝ ROZVOD 230V
- SVĚTELNÝ ROZVOD
- ROZVOD 24VDC
- UZEMNĚNÍ
- VESTAVNÉ KRUHOVÉ LED SVÍTIDLO 30W/3000lm/4000K/IP44/prům.215mm
- ✕ NOUZOVÉ SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ S VLASTNÍ BATERIÍ NA 1 hodinu 1W/170lm/svítil při výpadku/test.tlačítko/IP65
- ♂ JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ POD OMÍTKU řaz.1, IP20
- ⚙ POHYBOVÉ ČIDLO (stropní přisazené)
- ▼ ZÁSUVKA POD OMÍTKU 230V/16A, IP44
- 🔋 SENZOROVÁ BATERIE 24VDC
- 🔌 NÁPÁJECÍ ZDROJ PRO SENZOROVÉ BATERIE
- DT4 PROGRAMOVATELNÝ DOBĚHOVÝ SPÍNAČ V KRABICI
- VZT 1- MOTOR VENTILÁTORU 230V

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 1 NPE stř.50Hz, 230V/TN-S
OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 :
STUPEŇ OCHRANY - ZÁKLADNÍ : AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
- DOPLŇENÁ : PROUDOVÝ CHRÁNIČ

Tabulka místností 2. NP		
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
01	Umývárna	9,83
02	Předsíň	3,12
03	WC	1,35
04	WC pro imobilní	4,94
05	WC	1,66
06	Chodba	19,43
07	Kuchyňka	6,86
08	Pokoj	
09	Pokoj	
10	Pokoj	
20	Schodiště	23,74
21	Sesterna	

SCHÉMA ZAPOJENÍ OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORU



Bc.PAVEL PRUSKÝ PROJEKTY ELEKTRO IČ : 05124166 STUDENTSKÁ 436/56A, KARLOVY VARY 36007 MOBIL : 776 260 979, E-MAIL : prp11@seznam.cz		Číslo paré :	Autorizace :	
HIP :	ING.ARCH.BŘETISLAV KUBÍČEK			
Zodpovědný projektant :	Bc.PAVEL PRUSKÝ	Podpis :		
Kreslil :	Bc.PAVEL PRUSKÝ	Podpis :		
Investor :	DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V RADOŠOVĚ, příspě.org., RADOŠOV 137, 362 72 KYSELKA			
Stupeň dokumentace :	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
Název akce :	DOZP RADOŠOV STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁCHODŮ A KOUPELNY 1.DOMÁCNOSTI - RADOŠOV č.p.137		Zakázkové číslo :	2023028
			Měřítka :	1 : 50
			Formát :	2 A4
Část :	D.1.4.6 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		Datum :	06/2023
Název přílohy :	PŮDORYS - EL.INSTALACE		Číslo přílohy :	D.1.4.6-02